

- 2 -

Ons kenmerk: DWM/59289

Eerste bezwaren- en adviestermin

Tegen de aanvraag zijn geen bezwaren ingediend.

Gezien het afwezig zijn van klachten zijn wij ervan uitgegaan dat er redelijkerwijs geen bezwaren tegen de aanvraag te verwachten waren. Een openbare zitting is derhalve achterwege gelaten. Overigens is ook geen gebruik gemaakt van de in de bekendmaking geboden mogelijkheid van een zogenaamde 'zitting op verzoek'.

De inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu voor Zuid-Holland, het betrokken districtshoofd van de Arbeidsinspectie en burgemeesters en wethouders van Papendrecht en Sliedrecht zijn als wettelijk adviseur in de gelegenheid gesteld te adviseren over de aanvraag.

Gemeente Sliedrecht heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

- a. De verandering van de opstelplaats voor de tankauto voor LPG heeft tot gevolg dat deze opstelplaats dichterbij de woning komt te liggen.
- b. De opstelplaats voor de tankauto voor de LPG moet minimaal 2.5 m uit de gevel van de wasstraat zijn gelegen.
- c. De gevel van de wasstraat moet een brandwerendheid hebben van minimaal 30 minuten.
- d. De straatkolken die binnen 15 m van het vulpunt of het reservoir gelegen zijn en die rechtstreeks op het riool lozen moeten zijn voorzien van een waterslot.
- e. Tijdens het vullen van het LPG-reservoir mogen de stofzuigers die staan opgesteld tegenover het vulpunt niet gebruikt worden.
- f. In de deur van de wasstraat mag geen ventilatierooster worden aangebracht. Dit staat wel op de tekening aangegeven.
- g. Het tankstation, is voor zover ons bekend niet aangemeld voor het Werkprogramma Tankstations. Het is echter van belang dat de voorschriften die in het kader van het werkprogramma worden opgelegd aan tankstations algemeen, ook worden opgelegd aan tankstations waarvoor vergunningplicht blijft gelden.

Naar aanleiding van het advies merken wij het volgende op.

Ad a

Bij de beoordeling van de aanvraag is deze getoetst aan de 'toetsingscriteria, vergunningaanvragen nieuw op te richten LPG tankstation' behorende bij de AMvB 'Besluit LPG-tankstations Hinderwet'. Hieruit bleek dat de afstand opstelplaats tot aan objecten categorie I en woningen meer dan 30 m dient te bedragen. Op basis hiervan kan dan de vergunning worden verleend.

Ad b + c

In voorschrift 4.5.3 van het AMvB 'Besluit LPG-tankstations Hinderwet' wordt gesteld wat de minimale afstand van de opstelplaats tot een gebouw binnen de inrichting dient te zijn. Deze afstand moet tenminste gelijk zijn

- 3 -

Ons kenmerk: DWM/59289

aan de hoogte van het gebouw; in dit geval 4 m. Indien het gebouw 30 minuten brandwerend is/wordt uitgevoerd mag deze afstand verkleind worden tot 2 m.

In tegenstelling tot tekeningnr. 0490-101, behorende bij de aanvraag, moet de inrichtinghouder haar opstelplaats aanpassen conform de eisen gesteld in de AMvB 'Besluit LPG-tankstations Hinderwet'.

Ad d

Conform CPR 8-1 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, die in de vergunning zal worden voorgeschreven, dient de inrichtinghouder aan het gestelde te voldoen.

Ad e

Dit zal expliciet in de vergunningsvoorschriften worden opgenomen.

Ad f

Aangezien in de voorschriften wordt opgenomen dat er geen auto's binnen de washal aanwezig mogen zijn en de washal niet in gebruik mag zijn, bij het vullen van het LPG-reservoir door middel van een tankauto, hebben wij geen problemen met de ventilatie-openingen die in de deur van de washal zullen worden aangebracht.

Ad g

Met de voorschriften die in het werkprogramma zijn opgenomen, zal bij het opstellen van de vergunningsvoorschriften rekening worden gehouden.

Tweede bezwaren- en adviestermijn

Tegen de ontwerp-beschikking zijn geen bezwaren ingediend.

De inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu voor Zuid-Holland, het betrokken districtshoofd van de Arbeidsinspectie en burgemeesters en wethouders van Papendrecht en Sliedrecht zijn als wettelijke adviseurs in de gelegenheid gesteld te adviseren over het ontwerp-besluit.

De gemeente Sliedrecht heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

h. Gedeputeerde staten stellen dat de afstand tussen de opstelplaats en de woningen voldoet aan de afstandscriteria uit de AMvB, zijnde 30 m. Dit is een onjuiste interpretatie. De woningen zijn gelijkgesteld met objecten categorie I, waar als afstand 30 m voor geldt. De woningen worden in de toetsingscriteria echter gelijkgesteld met objecten categorie II. Hiervoor geldt de afstand van 80 m.

i. Onder ad f. stelt u geen problemen te hebben met de ventilatie-openingen in de deur van de washal als aan bepaalde voorschriften wordt voldaan. Wij hebben echter onze twijfels over de handhaafbaarheid van deze voorschriften. Een alternatief is om voor te schrijven dat, conform de voorschriften in de AMvB, de ventilatie-opening zich minimaal 1.5 m boven het maaiveld moet bevinden.

Naar aanleiding van het advies merken wij het volgende op.

Ons kenmerk: DWM/59289

Ad h

Woningen behoren inderdaad tot categorie II, waardoor de afstand in nieuwe situaties 80 m zou moeten bedragen. Omdat de afstand van de opstelplaats zodanig wordt gesitueerd dat de afstand van de opstelplaats tot de woning niet verandert (zie brief ELPEE naar aanleiding van advies gemeente Sliedrecht op aanvraag ELPEE) kan door ons wel ingestemd worden met de verandering van de inrichting (zie ook Koninklijk Besluit van 8 juni 1982, nr. 41, houdende beslissing op het beroep van vergunning van ELPEE Gas BV, d.d. 8 januari 1980 verleend door gedeputeerde staten van Zuid-Holland).

Ad i

Wij zien niet in dat de betreffende voorschriften niet handhaafbaar zijn. Het voorgestelde ten aanzien van de ventilatie-opening hebben wij overgenomen (D.6).

Conclusie

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren, mits aan de vergunning een aantal voorschriften wordt verbonden. Ook overigens is ons niet gebleken van bezwaren, die verlening van de gevraagde vergunning in de weg zouden staan.

Besluit

Gelet op de Hinderwet en de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne hebben wij besloten aan ELPEE Gas BV de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij overgelegde stukken, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt. Aan de vergunning verbinden wij de volgende voorschriften.

VOORSCHRIFTEN

A. LPG-INSTALLATIE

1. Het LPG-tankstation moet voldoen aan de richtlijnen zoals zij zijn vermeld in de vigerende CPR 8-1 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven door het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2. Conform CPR 8-1 van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen moet, voordat de LPG-installatie in gebruik wordt genomen, zodanige maatregelen zijn getroffen zodat aan voorschrift 11.7.3, bladzijde 74 van CPR 8-1, kan worden voldaan.
3. Het is verboden het LPG-reservoir te vullen indien de washal en de stofzuigers in gebruik zijn.

B. ONDERGRONDSE TANKS EN AFLEVERINGSINSTALLATIE VOOR BENZINES EN DIESEL

1. De ondergrondse tanks en installaties moeten voldoen aan de richtlijnen zoals zij zijn vermeld in de vigerende CPR 9-1 'Vloeibare aardolieproducten, ondergrondse opslag in stalen tanks en afleveringsinstallaties voor motorbrandstof' van de Directoraat-Generaal van de Arbeid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
2. In de tanks mogen alleen die vloeistoffen worden opgeslagen zoals in de vergunningaanvraag zijn opgegeven.

- 5 -

Oms kenmerk: DWM/59289

3. De kathodische bescherming moet jaarlijks door het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige op haar goede werking worden gecontroleerd; een afschrift van het beproevingsrapport moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd, indien daartoe door een daartoe bevoegd persoon om wordt verzocht.
4. Indien uit controle blijkt, dat de installatie lek is, moet:
 - a. dit terstond aan het bevoegd gezag worden gemeld;
 - b. de lekke tank terstond worden geledigd;
 - c. een lekke leiding terstond worden hersteld of vervangen;
 - d. de geledigde tank binnen twee maanden zijn hersteld of vervangen.
5. Indien een ondergrondse opslagtank buiten gebruik wordt gesteld of wordt vervangen door een nieuwe ondergrondse opslagtank, moet:
 - a. dit terstond met vermelding van datum van buitengebruikstelling of vervanging aan het bevoegd gezag worden gemeld;
 - b. voorafgaande aan de onder a. bedoelde datum de vloeistof uit de tank, die buiten gebruik wordt gesteld, zijn verwijderd.
6. De eventuele aantasting van een tankwand door corrosie mag niet meer bedragen dan ten hoogste 5% van de oorspronkelijke tankwanddikte ten gevolge van gelijkmatige corrosie en ten hoogste 25% van de oorspronkelijke tankwanddikte ten gevolge van putcorrosie. Bij overschrijding van deze aantasting moet:
 - a. deze aantasting terstond aan het bevoegd gezag worden gemeld;
 - b. de vloeistof binnen twee maanden uit de tank zijn verwijderd;
 - c. de geledigde tank binnen vier maanden in overleg met het bevoegd gezag zijn hersteld dan wel zijn vervangen.

C. CV-INSTALLATIE

1. Stookinstallaties moeten voldoen aan de van toepassing zijnde eisen zoals gesteld in de norm NEN 1078, uitgave 1987.
2. Ketels moeten voldoen aan de (GIVEG)-keuringseisen voor centrale verwarmingstoestellen, zoals deze op de datum van de vergunning van kracht waren en voor zover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van gas; ketels moeten voor ingebruikneming aan de hand van de GIVEG-keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecontroleerd door een daartoe bevoegd te achten deskundige. Voor regelmatig en vakkundig onderhoud moet worden zorggedragen.
3. Gasinstallaties dienen te voldoen aan de 'Voorschriften voor aardgasinstallaties' (GAVO 1987).
4. Verbrandingsgassen moeten via een verbindingskanaal worden afgevoerd naar een schoorsteenkanaal dat reikt tot ten minste 1 m boven de (hoogste) daklijn van het betreffende pand.
5. Uitmondingen van schoorsteenkanalen moeten voldoen aan de eisen gesteld in bijlage B van de norm NEN 1078, 'Voorschriften voor aardgasinstallaties' (GAVO 1987).

Ons kenmerk: DWM/59289

D. WASHAL

1. Het wassen van voertuigen mag alleen plaatsvinden in de daarvoor bestemde washal.
2. Tijdens het wasproces van motorvoertuigen in de washal dienen de deuren van de washal gesloten te zijn.
3. De verbrandingsmotoren van motorvoertuigen die staan opgesteld voor de washal dienen te zijn afgezet.
In verband hiermee dient aan het begin van de opstelstrook van de washal, voor de bestuurders van de motorvoertuigen duidelijk waarneembaar, de volgende tekst te worden aangebracht: 'MOTOR AFZETTEN TIJDENS HET WACHTEN VOOR DE WASHAL' of een gelijkwaardige tekst.
4. De washal dient te zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer, die afwaterend is aangelegd naar een of meer afvoergoten, die zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
Indien zich onder de vloer een andere ruimte bevindt (inclusief kruipruimte) moet de vloer tevens gasdicht zijn.
Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
5. Oliën, vetten, modder of water mogen niet over de rand van de vloer van de wasplaats anders dan in een schrobput worden geveegd of geschrobd.
6. Ventilatie-openingen in de washal dienen zich minimaal 1.5 m boven het maaiveld te bevinden.

E. NULSITUATIE BODEM

1. Uiterlijk drie maanden na het van kracht worden van de vergunning dient de kwaliteit van de bodem en het grondwater ter plaatse van de totale inrichting te zijn bepaald door middel van een representatieve bemonstering (bepaling nulsituatie). Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de Nederlandse voornorm NVN 5740, 'Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek', eerste druk, september 1991. De resultaten van de bemonstering en analyse moeten na het bekend worden hiervan worden overgelegd aan het bevoegd gezag.
2. Alvorens kan worden begonnen met de uitvoering van het onderzoek moet aan het bevoegd gezag de in de norm NVN 5740 genoemde onderzoeksstrategie ter goedkeuring worden aangeboden. Het bevoegd gezag kan daarbij nadere eisen stellen aan de inhoud en uitvoering van de bemonstering en analyse.
3. Het bevoegd gezag dient minimaal vier werkdagen voordat de bemonstering plaatsvindt schriftelijk in kennis te zijn gesteld van de datum en tijdstip van de bemonstering.
4. Indien de resultaten van het bodemonderzoek hiertoe aanleiding geven moeten op een aantal nader te bepalen plaatsen peilbuizen worden geplaatst en moeten de bijbehorende grondwatermonsters geanalyseerd worden; de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken moeten binnen één maand na het gereedkomen van de rapportage gezonden worden aan het bevoegd gezag die beoordeelt of de onderzoeksresultaten aanleiding geven

Ons kenmerk: DWM/59289

tot het uitvoeren van een vervolgonderzoek of dat sanering dient plaats te vinden.

5. Alvorens het gebruik van de inrichting te beëindigen dient de vergunninghouder in overleg met het bevoegd gezag eventuele verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te onderzoeken door middel van een representatieve bemonstering van de bodem en van het grondwater ter plaatse, identiek aan de vaststelling van de 'nulsituatie' zoals beschreven in de voorschriften E1 tot en met E4.

F. GELUID

1. Het door de inrichting veroorzaakte equivalente geluidsniveau mag ter hoogte van de gevel van de woning Baanhoek 495 te Sliedrecht onderstaande waarden niet overschrijden.
 - 40 dB(A) over de beoordelingsperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
 - 45 dB(A) over de beoordelingsperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur, alsmede op zon- en feestdagen over de beoordelingsperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
 - 50 dB(A) over alle overige beoordelingsperiodes.
2. Het door de inrichting veroorzaakte equivalente geluidsniveau mag ter hoogte van de gevels van de woningen Baanhoek 489 en 501 te Sliedrecht onderstaande waarden niet overschrijden.
 - 35 dB(A) over de beoordelingsperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
 - 40 dB(A) over de beoordelingsperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur, alsmede op zon- en feestdagen over de beoordelingsperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
 - 45 dB(A) over alle overige beoordelingsperiodes.
3. Het door de inrichting veroorzaakte maximale geluidsniveau L_{max} mag ter hoogte van de gevels van de in voorgaande voorschriften genoemde woningen onderstaande waarden niet overschrijden:
 - 60 dB(A) in de beoordelingsperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
 - 65 dB(A) in de beoordelingsperiode tussen 19.00 uur en 23.00 uur, alsmede op zon- en feestdagen in de beoordelingsperiode tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
 - 70 dB(A) in alle overige beoordelingsperiodes.
4. Binnen één maand na het in gebruik nemen van de washal dient de vergunninghouder aan het bevoegd gezag en het college van de provincie Zuid-Holland (zone-beheerder) de rapportage van een akoestisch onderzoek te overleggen waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorschriften F1, F2 en F3.
5. Het equivalente geluidsniveau en het maximale geluidsniveau L_{max} dienen bepaald, beoordeeld en gerapporteerd te worden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', ICG-rapport IL-HR-13-01 (uitgave maart 1981).

G. ALGEMEEN

1. Alle voorgeschreven- en op de tekening(en) aangegeven blusmiddelen moeten onbelemmerd bereikt kunnen worden en moeten steeds tot onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar zijn.

- 8 -

Ons kenmerk: DWM/59289

2. Alle blustoestellen binnen de inrichting moeten jaarlijks op hun deugdelijkheid worden gecontroleerd door een daartoe, door het bevoegd gezag bevoegd, te achten deskundige. Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart.
3. Hemelwater en bedrijfsafvalwater moet op milieuhygiënische verantwoorde wijze naar buiten de inrichting worden afgevoerd in overleg met de betreffende waterkwaliteitsbeheerder.
4. Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloestofdicht zijn uitgevoerd.
5. De olie- en benzine-afscheider moet een voldoende capaciteit hebben en zo dikwijls als dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, doch ten minste eenmaal per twee maanden worden gelegeerd en gecontroleerd op de goede staat en werking.
De olie- en benzine-afscheider dient tevens te worden gelegeerd indien de olie- en benzinelag een dikte van 150 mm heeft bereikt.
6. Drukluftvaten behorende bij luchtcompressoren moeten voldoen aan de eisen, gesteld door de Dienst voor het Stoomwezen, op grond van de door die dienst gehanteerde grondslagen.
7. Indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigende stoffen in de bodem, lucht of water dreigen te geraken of geraakt zijn, dient de vergunninghouder onverwijld:
 - daarvan melding te doen aan het bevoegd gezag;
 - bij verontreiniging van de riolering of het oppervlaktewater daarvan melding te doen bij de betreffende waterkwaliteitsbeheerder;
 - maatregelen te treffen om verdere verontreiniging van de bodem en het (grond)water te voorkomen;
 - de opgetreden verontreiniging van bodem en (grond)water op milieuhygiënische wijze ongedaan te maken.
8. Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand.
9. Alle afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde afvalverwerker. Het opslaan en afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat er geen afval in of buiten de inrichting kan geraken.
10. Het is verboden binnen de inrichting verf, afgewerkte olie en andere brandgevaarlijke stoffen te bewaren.
11. De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of tv-ontvangst veroorzaken.
12. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voorzover nodig, aan het bepaalde in artikel 29 van de Hinderwet en artikel 42 en volgende van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, op grond waarvan gedurende één maand vanaf de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep kan

- 9 -

Ons kenmerk: DWM/59289

worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State een verzoek worden gedaan tot schorsing van het besluit, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage.

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

W.G.

ir. H.J.P. van Muyden,
hoofd bureau Vergunningen en Bedrijven

Verzonden:

Een exemplaar van dit besluit is gezonden naar:

- a. ELPEE Gas BV, t.a.v. de heer [REDACTED], Postbus 57, 3750 GB
Sunschoten;
- b. burgemeester en wethouders van Papendrecht (2x);
- c. burgemeester en wethouders van Sliedrecht;
- d. de inspecteur van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu
voor Zuid-Holland, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
- e. de hoofdinspecteur-directeur van de Arbeid, hoofd van het 3^e district
van de Arbeidsinspectie te Rotterdam.