

VERGUNNING

Besluit van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GIESSENLANDEN

Milieuvergunning

Op **5 NOV. 1996** is een aanvraag ontvangen van Den Hartog BV d.d. 22 oktober 1996 om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een verkoopstation voor motorbrandstoffen, shop en wasgelegenheid, plaatselijk bekend onder de naam Autofood Giessenburg, gelegen Kerkweg (ongenummerd) te Giessenburg, kadastraal gemeente Giessenlanden, sectie G, nummers 1627 (ged.) en 2188 (ged.).

Procedure

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer en afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.

De aanvraag om bouwvergunning is gecoördineerd met deze aanvraag in behandeling genomen.

Overige regelgeving

Op de inrichting is het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten van de Wet milieugevaarlijke stoffen van toepassing (Stb. 1992.599). Onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan koelinstallaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende installateurs die in het bezit zijn van een certificaat van de Stichting erkenningsregeling voor de uitoefening van het koeltechnisch installatiebedrijf (STEK) op grond van dit besluit.

Op de inrichting is het Besluit LPG-tankstations milieubeheer (Stb. 1988.95) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Op de inrichting is het Besluit tankstations milieubeheer Type A. (Stb. 1994.53) van toepassing. Derhalve zijn met betrekking tot de daarin geregelde onderwerpen geen voorschriften aan de vergunning verbonden.

Overwegingen**Algemeen**

De Wet milieubeheer beoogt door middel van het verlenen van een milieuvergunning de milieubelasting van het bedrijf voor de omgeving tot een acceptabel nivo te beperken. Hieronder wordt in elk geval het volgende verstaan:

- de verbetering van het milieu;
- een doelmatige verwijdering van afvalstoffen;
- een zuinig gebruik van energie en afvalstoffen;
- beperking van het verkeer van en naar de inrichting.

X

Deze criteria bieden de mogelijkheid om verregaande voorschriften aan de vergunning te verbinden. Zaken zoals preventie en hergebruik van afvalstoffen van de inrichting, het voorschrijven van afvalvriendelijke produkten, het rekening houden met de gevolgen voor bodem en grondwater en de uitputting van grondstoffen en energie kunnen in deze vergunning worden geregeld.

Deze milieu-aspecten kunnen ook in onderlinge samenhang worden afgewogen.

Bij de beslissing zijn richtlijnen betrokken welke gegevens en normen bevatten voor een nadere bepaling van hetgeen de bescherming van het milieu dient

Geluid

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het geluid dat ten gevolge van de activiteiten van de inrichting wordt veroorzaakt. In de voorschriften is rekening gehouden met:

- de ligging nabij een bedrijventerrein in ontwikkeling;
- de stille omgeving en het heersende omgevingsgeluid;
- de ligging aan een doorgaande weg;
- de ligging op ca. 40 meter afstand vanaf de afleverpunten van een woning van derden. Uit berekeningen van geluidsemissies is komen vast te staan dat de inrichting kan voldoen aan de gestelde normen.

Afval

In het belang van het milieu zijn aan de vergunning voorschriften opgenomen om verspreiding van afvalstoffen naar de omgeving tegen te gaan en tevens zijn voorschriften opgenomen welke zich richten op het voorkomen c.q. het terugdringen van het ontstaan van afvalstoffen.

Energie

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met het oogpunt het energieverbruik van de inrichting in beeld te brengen en aan de hand daarvan te zoeken naar wegen om het energieverbruik terug te dringen.

Adviezen en bedenkingen

De inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid is in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht, van gedachten te wisselen over de ontwerpbeschikking.

Op 3 januari 1997 is een ontwerpbeschikking houdende een weigering van de vergunning verzonden en bekendgemaakt. De weigering van de vergunning was gebaseerd op het feit dat op het bedrijfsterrein Giessenburg groot 3,4 ha, inmiddels 6 woningen zijn gerealiseerd en dat in de toekomst nog tenminste 4 bedrijfs- of dienstwoningen zullen worden bijgebouwd. Op grond daarvan waren wij van mening dat niet werd voldaan aan het gestelde in het Besluit LPG-tankstations; de in de vergunning vermelde dienstwoning zou niet als incidentele dienst- of bedrijfswoning met een gemiddelde dichtheid van ten hoogste één per hectare kunnen worden aangemerkt.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn schriftelijke bedenkingen ingediend door de aanvrager.

De bedenkingen luiden samengevat als volgt:

In de toelichting behorende bij het Besluit LPG-tankstations is een uitzondering gemaakt voor dienst- of bedrijfswoningen om te voorkomen dat LPG-activiteiten een te groot ruimtebeslag leggen op voor industrie bestemde terreinen. Het wordt niet juist geacht dat bij de bepaling van het gemiddeld aantal bedrijfswoningen ook die bedrijfswoningen worden meegeteld die buiten de invloedssfeer van de LPG-installatie vallen.

Over de bedenkingen merken wij het volgende op:

Binnen de invloedssfeer van de onderhavige inrichting (80 meter) volgens het Besluit LPG-tankinstallaties is slechts één woning gelegen. Bij de berekening van het gemiddeld aantal woningen binnen de invloedssfeer zijn ten onrechte alle overige reeds aanwezige, en nog te realiseren bedrijfswoningen binnen het industrieterrein Giessenburg betrokken. Op grond van het vorenstaande dient de vergunning alsnog te worden verleend.

Omdat de definitieve beschikking in grote mate afwijkt van het op 3 januari 1997 gepuliceerde ontwerp hebben wij besloten nogmaals een ontwerp op te stellen en overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen bekend te maken.

Adviezen en bedenkingen naar aanleiding van de gewijzigde ontwerpbeschikking

De inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid is in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot de aanvraag en de gewijzigde ontwerpbeschikking.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Er is geen gebruik gemaakt om, conform artikel 3:25 van de Algemene wet bestuursrecht, van gedachten te wisselen over de gewijzigde ontwerpbeschikking.

Naar aanleiding van de aanvraag en de gewijzigde ontwerpbeschikking zijn schriftelijke bedenkingen ingediend door de onder d. in de verzendlijst van dit besluit genoemde persoon.

De bedenkingen luiden samengevat als volgt:

1. Het tankstation krijgt een in- en een uitrit toegewezen op de Kerkweg hetgeen de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Bezwaarde moest voor zijn transportbedrijf een ontsluiting realiseren aan de Transportweg in plaats van aan de Kerkweg. Wel mocht voor de bedrijfswoning een uitrit op de Kerkweg gerealiseerd worden.
2. De verkeersveiligheid komt in het gedrang indien met vrachtwagens het tankstation bezocht moet worden. Alsdan moet op het dorp gekeerd worden om het tankstation te kunnen bereiken.
3. De gemeente heeft bij aankoop van de kavel bouwgrond van bezwaarde toegezegd gekregen dat tussen de bebouwde kom en de bedrijfswoning een groene buffer zou blijven zonder uitbreiding van het bedrijventerrein.
4. De helft van de omzet van een tankstation wordt tegenwoordig uit verkoop van shopartikelen gehaald. De bouwverordening bedrijventerrein staat detailhandel evenwel niet toe.
5. Er wordt geluidsoverlast verwacht ten gevolge van auto's die op zondagmiddag komen tanken met bijvoorbeeld een pasje, en rondhangende jongelui met bromfietsen bij het tankstation, met name in de avonduren.

Over de bedenkingen merken wij het volgende op.
ad 1, 3 en 4.

De onderhavige inrichting maakt geen deel uit van het bedrijventerrein Giessenburg. Ten behoeve van de bouwkundige inpassing van het tankstation zal een aparte bestemmingsplanprocedure worden gevolgd. De onderhavige bedenkingen zijn geen bedenkingen in de zin van de Wet milieubeheer en kunnen niet bij de beoordeling van het verzoek worden betrokken.

ad 2. Bij de beoordeling van de aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer is de bereikbaarheid door vrachtwagens beoordeeld mede in verband met toelevering van de brandstoffen. Daarbij zal enig keer en draaiwerk niet altijd te vermijden zijn. De weg geeft voor naderend overig verkeer overigens ruim zicht op het tankstation. De bedenking achten wij ongegrond.

ad 5. In de aanvraag om vergunning staan de openingstijden aangegeven. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het inperken van het geluid dat door of vanwege de werkzaamheden in de inrichting ontstaat. Gedurende de openingstijden is personeel in de inrichting aanwezig om eventueel extra maatregelen te treffen ter nakoming van de aan de vergunning verbonden geluidvoorschriften. De voorschriften achten wij op dit punt toereikend.

Conclusie

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren, mits aan de vergunning voorschriften worden verbonden.

B E S L U I T

Gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij met betrekking tot de inrichting gelegen Kerkweg (ongenummerd) te Giessenburg het volgende besloten:

1. de vergunning te verlenen.
2. dat de aanvraag, die als zodanig is gewaarmerkt, deel uitmaakt van de vergunning, voor zover de voorschriften niet anders bepalen.
3. dat degene die de inrichting drijft, dient te voldoen aan de voorschriften die zijn opgenomen in de bij deze beschikking behorende bijlage 1.
4. een exemplaar van dit besluit te zenden aan:
 - a. Den Hartog BV,
Postbus 5, 2964 ZG Groot-Ammers;
 - b. de regionale inspectie van het staatstoezicht op de volksgezondheid voor de provincie Zuid-Holland,
Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
 - c. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

degene die bedenkingen heeft ingebracht:

- d. [REDACTED], 3381 KJ Giessenburg.

Beroep

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer, op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd. On- of min-vermogensden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld.


Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon 070-3624871).

Giessenlanden, **17 JUNI 1997**

Burgemeester en wethouders van Giessenlanden,
De secretaris,

De burgemeester,


mr. G.C. Peters.


E.E. Rigter-Enders, l.b.

Verzonden op: **26 JUNI 1997**

Ter informatie wijzen wij op het volgende:

Gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en andere afvalstoffen

Afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen), afgewerkte oliën en andere afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer, mag alleen plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

Andere wetten enz.

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Actualiseren van de vergunning

Deze vergunning geldt ook voor veranderingen van de inrichting en van de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij geen gevolgen hebben voor de aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt. Deze verandering dient ten minste één maand voordat met de verwezenlijking ervan wordt begonnen, overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer aan burgemeester en wethouders worden gemeld.

Voor het overige is het niet toegestaan de inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen zonder een daartoe verleende vergunning.

Keuringen van drukvaten, toestellen en installaties onder druk

Daar waar in enig voorschrift verbonden aan deze vergunning wordt gesteld dat keuringen van drukvaten, toestellen en installaties, die op grond van de "Regels voor toestellen onder druk" van Stoomwezen BV (voorheen Dienst voor het Stoomwezen) als drukvat kunnen worden aangemerkt, moeten worden uitgevoerd door of namens Stoomwezen BV, dient gelezen te worden dat dit dient te geschieden door een door het bevoegd gezag erkend deskundige.

Rechtsopvolging

Van overdracht van het bedrijf door de vergunninghouder, aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag.

BIJLAGE 1

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE	Blz.
BEGRIPPEN	3
VOORSCHRIFTEN	6
A. Bewaring K1-, K2- en K3-vloeistoffen en gevaarlijke stoffen in emballage	6
- Algemeen	6
- Bewaring in de verkooppriimte	6
- Bewaring buiten de verkooppriimte	6
B. Energie	7
-Elektrische installatie	7
-Verwarmingsinstallaties	7
-Beperken van het energieverbruik	7
C. Afvalstoffen / Beperken van afvalstromen	8
D. Geluid- en trillinghinder	8
E. Algemeen	10
 Bijlage 2: Keuringsschema	

Voor zover een norm/richtlijn/keuringseis, waarnaar in een voorschrift wordt verwezen, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum van vergunningverlening laatst uitgegeven norm/richtlijn/keuringseis met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de vigerende norm/richtlijn/keuringseis tijdens aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BEGRIPPEN

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

BEVOEGD GEZAG:

het college van burgemeester en wethouders in deze vertegenwoordigd door de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid.

CPR:

Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen.

CPR 15-1:

opslag gevaarlijke stoffen in emballage; opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton).

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

toestellen die voldoen aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1986" (Staatsblad 1986, 553).

EMBALLAGE:

glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of fiberdrums tot 300 l, papieren of kunststof zakken, laadketels.

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU:

het gemiddelde van de wisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

REFERENTIELEVEL:

de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde geluidsniveaus, bepaald overeenkomstig de onderzoeksprojecten van de Interdepartementale Commissie Geluidshinder (ICG-onderzoeksprojecten) IL-HR-15-01 en IL-HR-22-01:

- a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. het optredende equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

K1-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt lager is dan 21 graden Celsius, bepaald volgens NEN 3204, en die bij 37,8 graden Celsius een dampspanning heeft van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN 928, of een verfproduct waarvan het vlampunt lager is dan 21 graden Celsius, bepaald volgens NEN-EN 53.

K2-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 21 graden Celsius of hoger is, doch lager is dan 55 graden Celsius, bepaald volgens NEN 3204, of een verfprodukt waarvan het vlampunt 21 graden Celsius of hoger is, doch lager dan 55 graden Celsius, bepaald volgens NEN-EN 53.

K3-VLOEISTOF:

een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 55 graden Celsius of hoger is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verfprodukt waarvan het vlampunt 55 graden Celsius of hoger is, bepaald volgens NEN-EN 53.

KEMA:

Keuringsinstituut van Elektrische Materialen.

KIWA:

het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen.

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN 1010:

veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

NEN 2438:

omhulsels van elektrisch materieel, beschermingsgraden (IP 44).

NEN 2559:

draagbare blustoestellen controle en onderhoud.

NEN 3011:

veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).

NEN 3125:

elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen; hermetisch-dichte omhulsels en niet-vonkende constructies "N".

NEN-EN:

een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NEN-EN 50 014 tot en met NEN-EN 50 020, NEN-EN 50 028 en NEN-EN 50 039:

elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

ONBRANDBAAR:

het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

ONTVLAMBARE STOF:

een stof die in vloeibare toestand, een vlampunt van ten minste 21 graden Celsius en ten hoogste 55 graden Celsius heeft.

PUBLICATIEBLADEN:

uitgave Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

VLG:

Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

VOORSCHRIFTEN

A. BEWARING K1-, K2- EN K3-VLOEISTOFFEN EN GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE

Algemeen

1.

De verpakking van K1-, K2- en K3-vloeistoffen en van andere gevaarlijke stoffen moet dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en voldoende sterk; bewaring van voornoemde stoffen is niet toegestaan op plaatsen die kunnen dienen als vluchtweg in geval van brand of anderszins.

Bewaring in de verkoopruimte

2.

De bewaring van K1-, K2 en K3 vloeistoffen en gevaarlijke stoffen in de verkoopruimte mag gezamenlijk niet meer bedragen dan 50 liter, tenzij in overleg met het bevoegde gezag bijzondere voorzieningen zijn getroffen ter voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu.

3.

Emballage mag alleen dan worden gestapeld indien geen blijvende vervorming van de verpakking kan optreden en het plaatsen en verwijderen van emballage goed en veilig uitvoerbaar is; flessen mogen niet zijn gestapeld.

4.

Gemorste vloeistoffen en/of vrijgekomen vloeistoffen tengevolge van breuk of anderszins moeten direct opgeruimd worden en in een speciaal daartoe bestemd vat worden gedaan; daartoe moeten voldoende absorberende en neutraliserende middelen, voor onmiddellijk gebruik gereed, aanwezig zijn.

Bewaring buiten de verkoopruimte

5.

Indien buiten een verkoopruimte de in bewaring zijnde hoeveelheid K1-, K2 en K3-vloeistoffen in emballage en andere gevaarlijke stoffen meer bedraagt dan 25 liter, moeten deze (vloeistoffen) worden bewaard in een daarvoor geschikte losse kast, bouwkundige kast of kluis als gedefinieerd in de richtlijn van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen, opslag gevaarlijke stoffen in emballage, uitgave 1989, verder te noemen CPR 15-1.

6.

De uitvoering van de in voorschrift A.5 genoemde bewaarplaats, alsmede de bewaring van de in deze bewaarplaats aanwezige stoffen moet geschieden met inachtneming van het gestelde in CPR 15-1.

B. ENERGIE

Elektrische installatie

1.

De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010; indien ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daarin aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410.

2.

De elektrische installatie mag geen storing in de radio- en/of televisie-ontvangst veroorzaken.

3.

De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting, moet zodanig zijn afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

Verwarmingsinstallaties

4.

Met aardgas gestookte stooktoestellen moeten zijn uitgevoerd overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1994 van EnergieNed, uitgave 1994.

5.

Het onderhoud en de (periodieke) keuring van met aardgas gestookte toestellen dienen conform bijlage 2 van deze vergunning te worden verricht.

6.

Stooktoestellen moeten zijn opgesteld overeenkomstig NEN 3028.

Beperken van het energieverbruik

7.

Er dient gestreefd te worden naar een zo laag mogelijk energieverbruik binnen de inrichting.

8.

Binnen de inrichting moet registratie plaatsvinden van het energieverbruik. Het verbruik aan elektriciteit (kWh) en aardgas dient afzonderlijk te worden geregistreerd.

9.

Bij de aanschaf van energieverbruikers (verwarmingstoestellen, verlichting, machines, apparaten, en dergelijke), de wijze van bedrijfsvoering etc., dient met energiebesparing rekening te worden gehouden.

C. AFVALSTOFFEN / BEPERKEN VAN AFVALSTROMEN

1.

Het is in de inrichting verboden:

- afvalstoffen zoals blikken, papier, emballagemateriaal, gebruikte poetsdoeken anders te bewaren dan in gesloten bussen, vaten of bakken van onbrandbaar materiaal;
- afvalstoffen, welke bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, op het terrein te deponeren of te begraven of op enigerlei andere wijze in de bodem af te voeren;
- afvalstoffen te verbranden.

2.

Afvalstoffen moeten regelmatig worden afgevoerd zonder zich buiten de inrichting te kunnen verspreiden.

3.

Er dient naar gestreefd te worden het ontstaan van afval binnen de inrichting, tot een minimum te beperken.

4.

Binnen de inrichting moet registratie plaatsvinden van de afvalstoffen.

De hoeveelheid en de samenstelling van de afvalstoffen, dienen afzonderlijk te worden geregistreerd.

D. GELUID- EN TRILLINGHINDER

1.

Het equivalente geluidniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties alsmede door in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter hoogte van de voorgevel van de woning Kerkweg 10A aan de zijde van de Kerkweg niet meer bedragen dan:

40 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;

45 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;

50 dB(A) in de overige uren.

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (ICG-rapport IL-HR-13-01).

2.

Het equivalente geluidniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties alsmede door in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter hoogte van de overige gevels van de nabij de inrichting gelegen woningen Kerkweg 10A niet meer bedragen dan:

35 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;

40 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;

45 dB(A) in de overige uren.

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (ICG-rapport IL-HR-13-01).

3.

Onverminderd het gestelde in voorschrift D.2. mag het maximaal optredende geluidniveau (Lmax.), gemeten in de meterstand "fast", ten gevolge van het gebruik van de installaties in de inrichting, op bovengenoemde plaatsen niet meer bedragen dan:

45 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;

50 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;

55 dB(A) in de overige uren.

4.

Onverminderd het gestelde in voorschrift D.2 en D.3 mag het maximaal optredende geluidniveau (Lmax.), gemeten in de meterstand "fast", ten gevolge van verkeersbewegingen binnen de inrichting, op bovengenoemde plaatsen niet meer bedragen dan:

60 dB(A) in de periode tussen 23.00 en 07.00 uur;

65 dB(A) in de periode tussen 19.00 en 23.00 uur alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur;

70 dB(A) in de overige uren.

5.

De machines en toestellen moeten zodanig zijn opgesteld, dat zich buiten de inrichting geen hinderlijke trillingen voort kunnen planten.

6.

Het gebruik van de wasinstallatie mag alleen met gesloten deuren plaatsvinden.

7.

Indien aanwezig, dient de omroep- en/of muziekinstallatie zodanig te zijn afgesteld, dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is.

E. ALGEMEEN

1.

Van bedrijfsstoornissen, brand, of (voorgenomen) activiteiten waarbij beïnvloeding van de omgeving aannemelijk is, moet onmiddellijk, respectievelijk vooraf, melding geschieden aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht, telefoon 078 - 6311599. Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent geïnstrueerd te zijn.

2.

De vergunninghoudster dient onmiddellijk maatregelen te nemen om de bovengenoemde bedrijfsstoornissen te beëindigen en de eventuele gevolgen ervan te beperken, respectievelijk op te heffen; aanwijzingen en opdrachten in verband hiermede gegeven door de in het vorige voorschrift genoemde dienst, moeten worden opgevolgd.

3.

Indien door wat voor oorzaak dan ook verontreinigde stoffen op of in de bodem en/of grondwater geraken of zijn geraakt, zowel binnen als direct buiten de inrichting, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), moet(en):

- a. dit terstond worden gemeld aan het bevoegd gezag;
- b. al het nodige worden ondernomen om verdere verontreiniging te voorkomen;
- c. de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging opeen door het bevoegd gezag goed te vinden wijze te worden bepaald;
- d. de opgetreden verontreiniging, zulks ter beoordeling van het bevoegd gezag op een door hen goed te keuren wijze, binnen een door hen te bepalen termijn, ongedaan worden gemaakt;
- e. eventuele tanks en/of andere objecten (zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen en kabels), die met de verontreinigde stoffen in aanraking zijn geweest, worden gecontroleerd op aantasting en, indien nodig, worden hersteld of vervangen;
- f. alle door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen en opdrachten die het onder b. tot en met e. gestelde ten doel hebben, worden opgevolgd.

Van het voornemen tot bodemsanering over te gaan moet vooraf melding worden gemaakt bij het bevoegd gezag. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van het onderzoek verricht ten behoeve van de sanering en het tijdstip waarop de sanering zal worden aangevangen.

4.

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.

5.

Het is verboden vluchtige vloeistoffen waarvan het onderste ontvlammingspunt lager dan 21° C is gelegen, te gebruiken voor reinigingsdoeleinden.

6.

De geregistreeerde gegevens dienen minimaal 3 jaar te worden bewaard. De gegevens dienen te allen tijde beschikbaar te zijn voor inzage door daartoe aangewezen controlerende ambtenaren.

7.

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar, schade of hinder buiten de inrichting te voorkomen of beperken.

8.

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

EINDE BIJLAGE 1

BIJLAGE 2

KEURINGSSCHEMA

Keuringsschema

NORMEN/KEURING EN ONDERHOUD VERWARMINGSINSTALLATIES

Gasgestookte branderinstallaties

Nominale belasting op bovenwaarde	Termijn van (her)keuring	Keuringsregime/norm	keuringsinstantie	periodiekonderhoud
0 - 130 kW	N.v.t.	GAVO/NEN 3028	1*	1x/jaar
130 - 660 kW	4 jaar	ITGI/GIVEG/NEN3028	2*	1x/jaar
> 660 kW	2 jaar	VISA/NEN 3028	3*	1x/jaar

Keuringsinstantie

- 1* Erkend installateur.
- 2* Het aardgasleverend bedrijf [ENECO Energiebedrijf RED te Dordrecht], het VEG-GASTEC N.V. of een andere deskundige.
- 3* Het aardgasleverend bedrijf [ENECO Energiebedrijf RED te Dordrecht], het VEG-GASTEC N.V. of een andere deskundige die in het bezit is van het diploma VISA-Technicus.

EINDE BIJLAGE 2