



Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

#### Onderwerp

Op 12 februari 2014 hebben we een aanvraag voor een omgevingsvergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen voor het (milieuneutraal) veranderen van de inrichting. De inrichting is plaatselijk bekend onder de naam Transnational Blenders. De inrichting is gelegen aan de Wioldrechtseweg 37 te Dordrecht. Het betreft het plaatsen van 5 stuks PGS 15 containers.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 00129293, OLO-nummer 1173029 en mozaïeknummer 1157252.

#### Besluit

Wij besluiten gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, lid 1, onder e en 3.7, lid 2, juncto 3.10, lid 3 van de Wabo:

- een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de werking van de inrichting door het plaatsen van 5 stuks PGS 15 containers te verlenen;
- paragraaf 6.5. van de vergunning d.d. 14 juni 2012 in te trekken;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- de aanvraag in zijn geheel uit te laten maken van deze vergunning.

#### Bezwaar

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van envelop en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 6 weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na toezending aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijld spoed dat vereist, kan door een belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.

#### Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT,

namens dezen,

het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen,  
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

ing. M.R. Rietberg

Besluitdatum: 2 april 2014

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Transnational Blenders B.V., t.a.v. [redacted], Wioldrechtseweg 37, 3316 BG Dordrecht;
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, t.a.v. [redacted], Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht.

## PROCEDURELE ASPECTEN (milieu)

### Gegevens aanvrager

Op 12 februari 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Transnational Blenders B.V. voor haar inrichting gelegen aan de Wioldrechtseweg 37 te Dordrecht.

### Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het plaatsen van 5 stuks PGS 15 containers.

### Huidige vergunnings situatie

Op 14 juni 2012 hebben wij aan Transnational Blenders een revisievergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm, thans Wabo vergunning), kenmerk 2012010400, voor de gehele inrichting gelegen aan de Wioldrechtseweg 37 te Dordrecht.

De inrichting valt qua activiteiten onder de volgende categorieën van het Besluit omgevingsrecht:

- Cat 4: inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van de volgende stoffen, preparaten of producten;
- stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

### Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### Procedure (regulier)

De aanvraag is door Transnationaal Blenders B.V. ingediend, beschouwd en behandeld middels de reguliere procedure (Wabo artikel 2.14 lid 5).

### Procedure intrekking

Tevens word in de aanvraag verzocht het intrekken van paragraaf 6.5. van de vergunning d.d. 14 juni 2012 (paragraaf 3.4 artikel 3.15 lid 3 van de Wabo).

### Advies Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)

De inrichting is voornemens gevaarlijke stoffen op te slaan in een vijftal PGS 15 containers. Het betreft stoffen in de ADR klasse 9 en stoffen zonder ADR klasse, maar wel met een vlammpunt tussen de 60°C en 100°C. Op dit moment worden deze stoffen opgeslagen in het magazijn 3. In een eerder door de Veiligheidsregio afgegeven advies is aangegeven dat opslag van deze stoffen in dit magazijn niet optimaal is en tot een verhoogd brandrisico leidt. Geadviseerd wordt de opslagcontainers uit te voeren conform hoofdstuk 3 van de PGS 15. Daarbij moet rekening gehouden worden met de zelfsluitendheid van de deuren. Deze kunnen in de open stand worden vastgezet. Middels een smeltzekering worden ze bij brand gesloten. Geadviseerd wordt om voor te schrijven dat deze deuren enkel mogen worden vastgezet gedurende daadwerkelijke handelingen in de opslagcontainer, zodat de deuren niet onbeheerd en onnodig open blijven staan. Het geopend zijn van deuren doet afbreuk aan de vereiste brandwerendheid van de container. De voorziening tot zelfsluitendheid met smeltzekering treedt pas in werking als er werkelijk sprake is van brand. Juist op dat moment dient afbreuk aan de brandwerendheid te worden voorkomen. Door het verwijderen van de genoemde stoffen uit het magazijn 3, is op dat magazijn de PGS 15 niet langer van toepassing. Geadviseerd wordt het huidige beschermingsniveau te laten vervallen en niet langer toe te staan dat ADR geclassificeerde stoffen en stoffen met een vlammpunt tussen de 60°C en 100°C opgeslagen worden in dit magazijn.

Door het uitvoeren van de aangevraagde wijziging ontstaat een veiligere situatie en neemt het brandrisico in magazijn 3 af. De voorgestelde locatie van de containers vormt geen belemmering ten aanzien van de bereikbaarheid van de tankput door de hulpdiensten.

Het advies is verwerkt in de voorschriften.

## TOETSINGSKADER MILIEU

### Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### Toetsing milieuneutraal veranderen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo.

Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- en niet m.e.r.-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Wij overwegen daarbij het navolgende.

### Toetsing gevolgen voor milieu

#### *PGS 15 containers*

In de opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen in hoeveelheden groter dan 10.000 kg (magazijn 3, beschermingsniveau 3) werden verpakte gevaarlijke stoffen opgeslagen waaronder stoffen met een vlammpunt < 100°C.

Volgens voorschrift 6.5.2 van de vigerende omgevingsvergunning d.d. 14 juni 2012 moet het magazijn voldoen aan de eisen voor beschermingsniveau 3. Aan deze eisen wordt niet voldaan en om deze reden dienen de ADR geclassificeerde stoffen met een vlammpunt lager dan 100°C en ADR klasse 9 daarom in een andere opslagvoorziening te worden opgeslagen. Als oplossing wordt er aan de noordzijde van magazijn 3, 5 opslagcontainers geplaatst voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Het gaat om 5 opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen in hoeveelheden van maximaal 10.000 kg per opslagvoorziening. De opslagcontainers hebben een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van 60 minuten.

Door het verwijderen van de genoemde stoffen uit het magazijn 3, is op dit magazijn de PGS 15 niet langer van toepassing. Om deze reden wordt paragraaf 6.5 van de vergunning d.d. 14 juni 2012 ingetrokken.

De nieuwe opslagvoorziening (containers) kunnen in de zin van de PGS 15 beschouwd worden als een uitpandige opslagvoorziening waarop de PGS 15 van toepassing is. In de vergunning van 14 juni 2012 is de PGS 15 al opgenomen. In deze vergunning zullen er specifieke voorschriften aan verbonden worden.

### Overige aspecten

De plaatsing van de containers heeft geen nadelige gevolgen voor de externe veiligheid, aangezien de opslagcapaciteit per opslagvoorziening minder dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen bedraagt. Tevens worden de containers op een bestaande (vloestofkerende) verharding geplaatst en zijn er in de container voorzieningen getroffen waardoor een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd wordt. De aspecten lucht, stof, energie en geluid zijn tevens beoordeeld, maar voor deze wijziging niet relevant.

## VOORSCHRIFTEN

### 1 PGS 15 opslagcontainers op het buitenterrein

#### 1.1

De opslagvoorzieningen moeten voldoen aan hoofdstuk 3 van de PGS 15 (december 2012).

#### 1.2

De schuifdeuren van de opslagvoorzieningen mogen enkel geopend zijn tijdens handelingen met stoffen.

#### *Toelichting*

*Het geopend zijn van deuren doet afbreuk aan de vereiste brandwerendheid van de container. De voorziening tot zelfsluitendheid met smeltzekering treedt pas in werking als er werkelijk sprake is van brand. Juist op dat moment dient afbreuk aan de brandwerendheid te worden voorkomen.*

#### 1.3

In de opslagvoorzieningen mogen alleen stoffen met ADR klasse 9 en niet ADR geclassificeerde stoffen, met een vlampunt tussen de -60°C en 100°C worden opgeslagen.