

**B E S C H I K K I N G**  
**Omgevingsvergunning**  
**RECTIFICATIE**

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht tot rectificatie van onze beschikking d.d. 23 oktober 2015 (zaaknummer 00149235, kenmerk: 2015027657). Dit besluit vervangt voorgenoemde beschikking.

Onderwerp

Op 3 augustus 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef onder e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Univar Zwijndrecht N.V. (hierna: Univar) ontvangen voor het milieuneutraal veranderen van activiteiten binnen de inrichting. De inrichting is gelegen aan de Noordweg 3 te Zwijndrecht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 00149235 en OLO nummer 1892463.

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de opslag van brandbare stoffen met een beperkte hoeveelheid chloride in opslagloodsen LK 35, 36 en 38.

Procedure

Op deze vergunningaanvraag is op grond artikel 3.7, lid 2, en 3.10, lid 3, van de Wabo de procedure van paragraaf 3.2 Wabo en titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (reguliere voorbereidingsprocedure).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e (milieu), artikel 2.14, lid 5, jo. artikel 3.10, lid 3, van de Wabo:

- de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen;
- aan deze vergunning de voorschriften 1.2.1, 1.3.1 en 1.4.2 te verbinden;
- de voorschriften 1.2.1, 1.3.1 en 1.4.2 van de vergunning d.d. 25 november 2014 (zaaknummer 00128464, kenmerk 2014033451) in te trekken.

**Bezwaar**

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij de gemeente Zwijndrecht, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van envelop en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 6 weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na toezending aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijld spoed dat vereist, kan door een belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.



**Ondertekening en verzending**

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

namens dezen,

Hoofd afdeling Vergunningen en Meldingen

van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

ing. M.R. Rietberg

Besluitdatum en verzonden op: 9 november 2015.

Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:

- Univar Zwijndrecht N.V., t.a.v. [REDACTED],  
Noordweg 3, 3336 LH Zwijndrecht;
- Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,  
Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht;
- Inspectie Leefomgeving en Transport, Domein Risicovolle bedrijven,  
Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- Inspectie SZW, Directie MHC,  
Postbus 820, 3500 AV Utrecht;
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,  
Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht.

## OVERWEGINGEN

### PROCEDURELE ASPECTEN

#### Gegevens aanvrager

Op 3 augustus 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Univar voor haar inrichting gelegen aan de Noordweg 3 te Zwijndrecht.

#### Projectbeschrijving

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de opslag van brandbare stoffen met een beperkte hoeveelheid chloride in opslagloodsen LK 35, 36 en 38. In de beschikking d.d. 25 november 2014 (zaaknummer 00128464, kenmerk 2014033451) is in voorschrift 1.3.1 vastgelegd dat de daar aanwezige verpakte stoffen in de opslagloodsen LK 35, 36 en 38 geen chloor (Cl) mogen bevatten. Met de huidige aanvraag wordt toestemming gevraagd om in deze loodsen verpakte stoffen met een maximale concentratie van 0,2% chloride (massapercentage) op te mogen slaan. Daarnaast wordt verzocht om in de voorschriften 1.2.1, 1.3.1 en 1.4.2 van de vergunning d.d. 25 november 2014 (zaaknummer 00128464, kenmerk 2014033451) aan te geven dat deze voorschriften alleen betrekking heeft op stoffen die aangewezen zijn in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.3.

Er wordt vergunning gevraagd op grond van het bepaalde in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e (milieu), van de Wabo.

#### Huidige vergunnings situatie

De inrichting beschikt over de volgende vergunningen:

- op 10 december 2009 is een revisievergunning kenmerk 20090033069, 0048111 /AB, ingevolge de Wet milieubeheer verleend;
- op 10 maart 2011 is een ambtshalve wijziging (i.v.m. de Hi-Ex installatie), met kenmerk 2011004750, 0076687 / JET, ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht doorgevoerd;
- op 20 augustus 2013 is een ambtshalve wijziging (PGS 29 actualisatie), met kenmerk 2013011602, 00111863 / JSA, ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht doorgevoerd;  
op 25 november 2014 is een ambtshalve wijziging (QRA actualisatie), met zaaknummer 00128464 en kenmerk 2014033451, ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht doorgevoerd.

De vergunningen van 10 december 2009, 10 maart 2011 en 20 augustus 2013 bevatten geen voorschriften die met deze vergunning geactualiseerd hoeven te worden. De actualisatie is daarmee alleen relevant voor de vergunning van 25 november 2014.

#### Bevoegd gezag

De inrichting valt onder Bijlage I, Onderdeel C, categorie 5.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Het betreft een inrichting voor het opslaan, verpakken en distribueren van chemicaliën en het maken van mengsels van chemische producten en reinigingsmiddelen.

De inrichting valt vanwege de sommatie van vergunde hoeveelheden van gevaarlijke stoffen onder de werkingssfeer van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo'15).

Gelet op het bovenstaande, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.



### Volledigheid van de aanvraag

De Regeling omgevingsrecht (Mor) bepaalt welke stukken er ten minste bij een aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

De aanvraag bevatte onvoldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Gelet hierop hebben wij de aanvrager op 24 augustus 2015 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. De gevraagde aanvulling hebben wij op 5 oktober 2015 ontvangen.

De aanvraag bevat samen met de ingediende aanvulling voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Gelet op artikel 4.15 is de beslistermijn met 42 dagen opgeschort.

### Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

## **TOETSINGSKADER MILIEU**

### Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo.

Uit artikel 2.14, lid 5, van de Wabo volgt dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### Toetsing milieuneutraal veranderen

De gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werking van de inrichting:

- A. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- B. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend, en
- C. niet m.e.r.-plichtig is.

Op grond van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende.

#### A. Toetsing gevolgen voor milieu

We hebben de aspecten voor het milieu beoordeeld en getoetst of de verandering niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Hieronder gaan wij in op de milieuaspecten die daarbij van belang zijn. In dit specifieke geval gaat het alleen om het aspect veiligheid.

#### Externe veiligheid/QRA

De inrichting van Univar valt onder het Besluit risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo'15). Op 9 oktober 2012 is van Univar een veiligheidsrapport (VR), als bedoeld in artikel 10 van het Brzo'99, ontvangen.

Onze conclusie over dit VR is op 17 oktober 2013 aan Univar toegestuurd en kort hierna gepubliceerd.

De QRA is geactualiseerd in juli 2014 (versie 2.2) en op 28 juli 2014 aan ons toegestuurd, met daarbij het verzoek om deze QRA te gebruiken voor het actualiseren van de vergunning. Deze QRA wordt in deze vergunning verder aangeduid als QRA 2014 met de volgende kenmerken: juni 2014, versie 2.2 registratienummer BR/TR/MvT/RV-1622.

Naar aanleiding hiervan hebben wij op 25 november 2014 een ambtshalve wijziging (zaaknummer 00128464 en kenmerk 2014033451) van de beschikking d.d. 10 december 2009, ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, doorgevoerd.

#### *De reden voor de huidige aanvraag*

In de QRA 2014 is bij de berekeningen - met betrekking tot de opslagloodsen LK 35, 36 en 38 - uitgegaan van de opslag van brandbare stoffen met 0% chloride. In de actualiseringsbeschikking d.d. 25 november 2014 die is opgesteld naar aanleiding van de ingediende QRA 2014 is in voorschrift 1.3.1 vastgelegd dat de daar aanwezige verpakte stoffen in de opslagloodsen LK 35, 36 en 38 geen chloor (Cl) mogen bevatten. Met de huidige aanvraag wordt gevraagd om de mogelijkheid tot het opslaan van verpakte stoffen in deze loodsen met een maximale concentratie van 0,2% chloride (Cl inclusief F en Br, massapercentage).

#### *Beoordeling*

Bij de aanvraag is een memo gevoegd (Actualisatie QRA, kenmerk RV-2346, versie 1, 29 juni 2015) waarmee is getoetst of door de nieuwe samenstelling van opgeslagen stoffen in opslagvoorzieningen LK 35, 36 en 38 er extra risico's ten aanzien van de externe veiligheid ontstaan.

De effecten van de aanwezigheid van de beperkte hoeveelheid chloride houdende stoffen in de betreffende opslagen zijn dermate beperkt dat er geen 1 % letaal afstand gevonden wordt.

De nieuwe QRA berekeningen tonen (mede hierdoor) aan, dat door deze gewijzigde samenstelling in opslagvoorzieningen LK35/36/38):

- de PR contouren niet veranderen;
- het groepsrisico niet verandert;
- het invloedsgebied niet verandert.

Op basis van de aangevraagde, gewijzigde samenstelling, in opslagplaatsen (LK35/36/38) concluderen wij dat er geen sprake is van enige verandering ten aanzien van de externe veiligheid.

De relevante uitgangspunten uit de memo 2015 zullen wij aan de vergunning verbinden.

#### **Conclusie**

De aanvraag heeft betrekking op een verandering die geen gevolgen heeft voor het bestaande veiligheidsrisico van de inrichting. Gelet hierop en gelet op het voorgaande heeft de aangevraagde verandering geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan reeds vergund.

#### Toetsing andere inrichting

Door de verandering blijft de inrichting onder dezelfde categorie-indeling van het Bor vallen (zie hiervoor). Ook overigens leidt de verandering niet tot een 'andere inrichting'.

#### **Conclusie**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering concluderen wij dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### Toetsing milieueffectrapport

De verandering van de activiteiten is niet opgenomen in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Voor de voorgenoemde activiteit geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht.



### **Conclusie**

Voor onderhavige verandering heeft geen m.e.r. te worden opgesteld.

### Eindconclusie

Gelet op het bovenstaande concluderen wij dat de aangevraagde verandering:

- niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen van het milieu dan reeds vergund;
- niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

De aangevraagde vergunning kan worden verleend op grond van artikel 3.10, lid 3 Wabo.



## VOORSCHRIFTEN

### 1.2 Opslagloodsen LK 8a en 8b

#### 1.2.1

De gemiddelde samenstelling (uitgedrukt in het massapercentage) van alle, conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.3 te beschouwen stoffen, in de opslagloodsen Lk 8a en 8b mag per opslagloods maximaal 5% stikstof (N), 10% zwavel (S), 10% chloor (Cl inclusief F en Br) bedragen.

### 1.3 Opslagloodsen LK 35, 36 en 38

#### 1.3.1

De gemiddelde samenstelling (uitgedrukt in het massapercentage) van alle, conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.3 te beschouwen stoffen, in de opslagloodsen LK 35, 36 en 38 mag per opslagloods maximaal 2% stikstof (N), 3% zwavel (S) en 0,2% chloor (Cl inclusief F en Br) bedragen.

### 1.4 Opslagloodsen LK 50, 51, 52 en 53

#### 1.4.2

De gemiddelde samenstelling (uitgedrukt in het massapercentage) van alle, conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.3 te beschouwen stoffen, in de opslagloodsen Lk 50, 51, 52 en 53 mag maximaal 0,2% stikstof (N), 2,34% zwavel (S) en 1,3% chloor (Cl inclusief F en Br) bedragen.





00149235

**Kennisgeving beschikking**  
**Wet algemene bepalingen omgevingsrecht**  
**Reguliere procedure**  
**RECTIFICATIE**

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten om aan Univar Zwijndrecht N.V. een omgevingsvergunning te verlenen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ontvangen op 3 augustus 2015. Het betreft de activiteit Milieu, een milieuneutrale verandering. De inrichting is gelegen aan de Noordweg 3 te Zwijndrecht.

Deze rectificatie betreft een wijziging in de voorschriften 1.2.1, 1.3.1 en 1.4.2. Hier is ter verduidelijking het volgende tekstgedeelte opgenomen: "conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.3 te beschouwen stoffen".

De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Noordendijk 250, 3311 RR Dordrecht. Via telefoonnummer 078-770 8585 kunt u een afspraak maken.

**Bezwaar**

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij de gemeente Zwijndrecht, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van envelop en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 6 weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na toezending aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijlde spoed dat vereist, kan door een belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen.

Deze kennisgeving staat ook op [www.ozhz.nl](http://www.ozhz.nl).

