

## Inspeksjonsluke, brann ei30 og ei60

Typegodkjent inspeksjonsluke.

I standardutførelse er lukene utstyrt med en forsenket meisellås som enkelt betjenes med en skrutrekker. Luken har en ren, lettstelt overflate med god design.

Benyttes i gips- og platevegger/tak for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 20 mm utenpåliggende flens som vil dekke eventuelle unøyaktigheter i utsparingen.

Lakkering:

- Hvit, NCS S 0502Y
- Andre farger kan leveres mot tillegg i pris.

Materialer:

- Ramme og lokk er produsert i MDF plate.
- 4-12 stk fester er plassert på rammens sider.

Isolering:

- Luken er isolert med en brannfri kalsiumsilikat plate og er belagt med en brannsvellende list.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved av en skrutrekker
- Kan leveres med hengsler og ulike låser mot tillegg i pris.

Montasje:

- Vinkelrett hull taes i vegg/tak ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom ramme og veggflate legges en streng med fugemasse ACRYL-1A på selve rammeflensen før rammen settes på plass.
- Plassér rammen i hullet, og slå inn festene som således låser rammen.
- Klem inn luken og lås.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.

Lokkmål er -30 mm på utsparingsmål.  
Lysåpning er -47 mm på utsparingsmål.  
Kan spesialbestilles etter egne mål.

### Type TC-BD30xx ei30

Type	Ut-sparing	Lys-åpning	Vekt	NRF
3015	150×150	103x103	0,75	330 82 52
3020	200×200	153x153	0,90	330 82 53
3030	300×300	253x253	2,00	330 82 54
3040	400×400	353x353	3,60	330 82 55
3050	500×500	453x453	5,60	330 82 56
3060	600×600	553x553	7,75	330 82 57

### Type TC-BD60xx ei60

Type	Ut-sparing	Lys-åpning	Vekt	NRF
6015	150×150	103x103	1,20	330 82 58
6020	200×200	153x153	1,70	330 82 59
6030	300×300	253x253	3,70	330 82 61
6040	400×400	353x353	6,50	330 82 62
6050	500×500	453x453	10,00	330 82 63
6060	600×600	553x553	13,90	330 82 64

HELNOR AS For siste oppdaterte versjon  
Postboks 10 av dette databladet,  
2380 Brumunddal se [www.helnor.no](http://www.helnor.no)

Produksjon av brannlukene er i overensstemmelse med "Typegodkjenningsbevis nr 0117/04 og 0118/04" og til bevisets tilhørende bestemmelser.

