



**REGIONE
PIEMONTE**

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: CHERASCO
Indirizzo: FRAZIONE CAPPELLAZZO, 105

NCEU: f. 23 n. 292 sub. 2
Piano: n. 0 N. 2


Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
48,7783 kWh/m²



Limiti di legge = 66,0345 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per
acqua calda sanitaria = 23,4588 kWh/m²




DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E1 (1)
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 2003
Tipologia edificio: appartamento
Volume lordo riscaldato (m³): 896,5488
Superficie disperdente totale (m²): 365,9087
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,4081
Trasmittanza media superfici opache (W/m²K): 1,0532
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²K): 2,3176
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2612
Superficie utile Su (m²): 249,0942
Tipologia impianto di riscaldamento: Autonoma
Fonte energetica per riscaldamento: GPL
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: GPL

CLASSE ENERGETICA

Basso consumo




Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 92,9733 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,05419 Ha



RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	coibentazione muri perimetrali	MEDIA	oltre 10
IMPIANTO			

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

A1908 Dott. Ing.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

N. certificato: 2014 103659 0013

C1 Scadenza: 28/04/2024

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2014 103659.0013

C1

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	D
Prestazione energetica raggiungibile	45,734 kWh/m2
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	69,5105 kWh/m2
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	59,9086 kWh/m2
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	II
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,7017
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,8143
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Altro

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore MARCO ARIA, nato a ALBA (CUNEO), il 23/01/1982 residente a CORNELIANO D'ALBA (CUNEO), CF RAIMRC82A23A124N ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

Li Corneliano d'Alba il 28/04/2014

Firma digitale del Certificatore

MARCO ARIA N. 103659

**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO**
A1908 Dott. Ing. Marco Aria