Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

LAUSUNTO

25.9.2018

Hallintovaliokunta

HE 64/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö kommentoi pelastuslain nuohoukseen liittyvien kohtien muutoksia lähinnä rakennetun ympäristön ja rakennuksen käyttäjien sekä nuohoojien turvallisuuden näkökulmasta. Nuohoojien kelpoisuudesta tai nuohoustyön sisällöstä on Nuohousalan keskusliitolla parempi asiantuntemus.

Tässä lausunnossa kiinnitämme huomiota seuraaviin kohtiin:

13 ja 13a §: Yleisesti käytetty vastuunjako rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan osalle on muissakin pelastuslain kohdissa osoittautunut vaikeasti tulkittavaksi. Tätä olisi syytä selkeyttää myös tämän asian yhteydessä.

13 b §: Toisessa momentissa todetaan, että käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Epäselväksi jää miten asia todennetaan ja dokumentoidaan. Esimerkiksi omistajan vaihtuessa tieto nuohoamattomuudesta voi jäädä siirtymättä.

Termit vakituinen asuminen ja vapaa-ajan asuminen olisi syytä selventää ainakin perustelumuistiossa, jotta esim. ympärivuoden vuokratun vapaa-ajan asunnon savuhormit osattaisiin myös nuohota oikein määrävälein.

60 §:
Nuohoojan tehtävänä on arvioida mm. tulisijan ja savuhormin kuntoa. Tulisijojen ja hormien käyttöönottotarkastusten (savuhormikatselmus) osalta menettelytavat vaihtelevat kuntakohtaisesti. Jossain kunnissa tarkastuksia ei tehdä ollenkaan, toisaalla se voi perustua asiakirjamenettelyyn. Tarkastusmenettelyt tulisi yhdenmukaistaa. Näin voitaisiin osaltaan ennaltaehkäistä tulisijan ja savuhormin yhteensopimattomuudesta aiheutuvia tulipaloriskejä.

Osoite
Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki

Puhelin
(09) 476 112

Faksi
(09) 4761 1400

Sähköposti
spekinfo@spek.fi

Internet
www.spek.fi

Y-tunnus
0912934-5

62 §:
Ehdotetaan huomioitavaksi tulisijassa tai savuhormissa olevien vikojen lisäksi myös nuohoojan työturvallisuutta vaarantavat puutteet, jotka nekin tulisi yksilöidä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Tässä tarkoitetaan katolle johtavia tikkaita, kattositoja ja muita katon turvavarusteita.

SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ



Ilpo Leino
turvallisuuspäällikkö

Osoite
Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki

Puhelin
(09) 476 112

Faksi
(09) 4761 1400

Sähköposti
spekinfo@spek.fi

Internet
www.spek.fi

Y-tunnus
0912934-5