Esitys uudesta sähkömarkkinalaista tukee energiamurroksen tehokasta etenemistä

1) Pidämme perusteltuna 400 kV jännitetason verkon omistamisen ja operoinnin mahdollistamista jakeluverkonhaltijoille sekä kehittämisvastuun paikallista ja alueellista tarvetta palvelevista suurjänniteverkoista rajautuvan kantaverkon kehittämisen ulkopuolelle.

2) Tuemme vahvasti lakiin ja sen perusteluihin tehtyjä selvennyksiä, joiden mukaisesti liittymän teho ei saa ylittää Suomen sähköjärjestelmän suurinta sallittua askelmaista tehonmuutosta, jonka sähköjärjestelmä kestää käyttövarmuutta vaarantamatta. Enimmäistehorajojen tulee olla Energiaviraston etukäteisvalvonnan piirissä eikä jälkikäteisvalvontana.

3) Verkon riittävyyshaasteiden ratkaisemiksi tulee kehittää uusia toimintamalleja. Joustavat liitynnät nopeuttavat liitynnän tarjoamista asiakkaille, mutta lakiesityksen myötä niitä tullaan käytännössä hyödyntämään vain tilapäisenä ratkaisuna – pysyvistä joustavista liitynnöistä ei muodostu aitoa vaihtoehtoa investoinnille.

FINGRID