



Frister för sotning och brandskyddskontroll gällande från 2015-01-01

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om eldning sker med **fasta bränslen** kan sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister.

Sotning	Brandskyddskontroll	Beskrivning
4 ggr/år	3 år	Konventionella pannor.
3 ggr/år	3 år	Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
2 ggr/år	6 år	Pannor där eldning sker i helautomatisk, standardiserad anläggning speciellt konstruerad för eldning med pellets och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.
2 ggr/år	3 år	Pannor där eldning sker med träpellets, flis eller sädeslag och anläggningen inte är helautomatisk och standardiserad.
3 år	6 år	Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. (gäller ej pannor som används för stödeldning)
3 år	6 år	Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftsledare.
----	6 år	Pannor som eldas uteslutande med gas.



Om eldning sker med **flytande bränsle** kan sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister.

Sotning	Brandskyddskontroll	Beskrivning
4 ggr/år	3 år	Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	6 år	Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
2 år	6 år	Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW

Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande.

Sotning	Brandskyddskontroll	Beskrivning
6 ggr/år	3 år	Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	6 år	Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.



Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder med fast bränsle kan sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande.

Sotning	Brandskyddskontroll	Beskrivning
1 år	3 år	Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
1 år	6 år	Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets.
3 år	6 år	Eldstäder som eldas i mindre omfattning, korta eldningcykler någon gång per vecka eller mindre, ej över 500 kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved, och som inte är den huvudsakliga källan till uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
3 år	6 år	Eldstaden finns i ett fritidshus.
----	6 år	Eldning uteslutande med gas.

Imkanaler.

Sotning och brandskyddskontroll kan göras enligt följande.

Sotning	Brandskyddskontroll	Beskrivning
3 ggr/ år	2 år	Restauranger eller andra storkök.
1 år	2 år	I storkök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.

Samhällsskyddsavdelningen
Myndighetsutövning
Lars Sjöberg