

## Lokala föreskrifter om frister för rengöring (sotning)

Antagna av Kommunfullmäktige i XX kommun 201x-xx-xx § xx. Föreskriften i sin helhet gäller från 201x-xx-xx).

Med stöd av 3 kap. 1 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter om frister för rengöring.

### §1 Kriterier för rengöringsfrister

Nedanstående kriterier har beaktats vid fastställande av fristerna i dessa lokala föreskrifter.

- Sotbildning
- Bränsle
- Typ av anläggning
- Energinbehov med hänsyn till klimatförhållanden
- Bebyggelsestruktur

Årsmedeltemperaturen i kommunen understiger inte +5°C.

Rengöring enligt frist får inte göras tidigare än tre månader innan den dag då fristen löper ut.

### §2 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare, ska rengöring med fristen 4 år tillämpas. Detta oavsett vilket bränsleslag som används.

| Kriterier  | Rengöringsfrist |
|--|-----------------|
| Konventionella pannor avsedda för fast bränsle.  | 3 gånger/år     |
| Pannor avsedda för fast bränsle med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. | 2 gånger/år     |
| Pannor med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.  | 1 år            |
| Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotnings-synpunkt motsvarande bränsle (t.ex. spannmål) och där eldnings-apparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.                       | 1 år            |
| Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.   | 3 gånger/år     |
| Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.   | 1 år            |
| Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.  | 2 år            |

### §3 Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande.

| Kriterier   | Rengöringsfrist |
|---|-----------------|
| Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle. Exempel är Vedeldad pizzaugn, kolgrill och liknande eldstäder som eldas i större omfattning än för enskilt hushållsbehov. | 6 gånger/år     |
| Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle.   | 1 år            |

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

### §4 Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande.

| Kriterier  | Rengöringsfrist |
|--|-----------------|
| Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. (vedåtgång > 1 m <sup>3</sup> ved/år). | 1 år            |
| Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.    | 3 år            |
| Eldstäder som finns i fritidshus.  | 3 år            |

### §5 Imkanaler i restauranger eller andra storkök

Rengöring av imkanaler ska göras enligt följande.


| Kriterier   | Rengöringsfrist |
|---|-----------------|
| Imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.   | 3 gånger/år     |
| Imkanaler som endast används för uppvärmning av mat eller liknande. | 1 gång/år       |

## §6 Övergångsförfarande vid införande av föreskrift MSBFS 2014:6

Under införande av föreskrift MSBFS 2014:6 ska frister för rengöring harmoniseras med frister för brandskyddskontroll gällande lokaleldstäder. Införandet sker mellan 2015 tom 2017. I föreskriften ändras fristen för brandskyddskontroll från 8 år till 6 år varvid fristen för rengöring ändras från 4 år till 3 år. Övergångsförfarandet har tre syften.

1. Överföra rengöringsfristen från 4 år till 3 år,
2. Fördela antalet rengöringar jämnt under de 3 åren samt
3. Möjliggöra samplanering av rengöring och brandskyddskontroll.

Övergångsförfarandet från rengöringsfrist 4 år till 3 år ska ske enligt nedan.



Skorstensfejarmästaren ansvarar för att ovanstående fördelning genomförs.

## §7 Särskilda fall

För en enskild anläggning får andra frister än de i §§ 3-6 angivna beslutas av Räddningstjänsten Östra Götaland, om det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

Om ingen eldning skett i en anläggning mellan två rengöringstillfällen, får den undantas från kravet på rengöring. Dessa beslut får fattas av den som ansvarar för att rengöringen kommer till stånd. Besluten ska dokumenteras.