

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
Новоульяновский детский сад общеразвивающего вида «АБВГ Дейка»  
433300 г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, дом 31а,  
тел. /факс 8-84255-7-14-15, ИНН/КПП 7321032159/73210100

09.09.2015 г.

Начальнику отдела надзорной  
деятельности по Ульяновскому, Цильнинскому районам  
и городу Новоульяновску  
А.А. Фадееву  
Заведующего МДОУ детский сад «АБВГ Дейка»  
О.В. Брызгалова

Уважаемый Александр Александрович!

Представление № 102/1/30 от 28.08.2015 года было рассмотрено и приняты следующие меры по устранению нарушений

№	Предписания	Срок исполнения	Мероприятия	Сведения об устранении нарушения, полнота устранения нарушения
1	В инструкции о мерах пожарном безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности п.462 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 №390	09.12.2015год	В инструкции о мерах пожарном безопасности указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности	Нарушение устранено
2	Не определён порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов в пищеблоке с составлением соответствующего акта п.50 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 №390	09.12.2015год	Порядок определён, проведена очистка воздухопроводов от горючих отходов в пищеблоке, с составлением соответствующего акта	Нарушение устранено.
3	Не организовано	09.12.2015год	Проведена проверка внутреннего	Нарушение устранено

	проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода п.55 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 №390		противопожарного водопровода.	
4	Эвакуационное освещение на 1 этаже у кабинета заведующего не включается автоматически при прекращении электропитания п.43 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 №390	09.12.2015год	Договор на замену эвакуационного освещения на согласовании	
5	Не согласованы специальные программы с территориальными органами государственного пожарного надзора Ф3-123 п.1 ч.2 ст.1,ч.4 ст.4,ч.1 ст.6; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.53	09.12.2015год	Специальные программы предоставлены на согласование в территориальный орган государственного пожарного надзора	

Заведующий МДОУ детский сад «АБВГ Дейка»

О.В.Брызгалова

