



Калужское областное отделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»

248010, г. Калуга, ул. Пухова д.38 тел: 8(4842) 279-701

E-mail: vdpo@kaluga.ru; www.vdpokaluga.ru

АКТ

проверки работоспособности систем АПС и СОУЭ

г. Обнинск.

« 05 » 07 2017г.

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

На объекте: МБДОУ «ЦРР - детский сад «Россиянка». Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева 25

Комиссия в составе:

Представителя объекта: заведующий Скиртач Татьяна Владимировна

Представители ВДПО Калужской области: председатель Боровского РО Шахов Станислав Сергеевич

инженер Боровского РО: Слободяник Максим Анатольевич

Состав системы АПС и СОУЭ:

№ п/п	Тип прибора	Наименование	Колич.шт.
1	Прибор приемно-контрольный	ВЭРС-ПК16	1
2	Извещатель дымовой	ИП-212-141М	138
3	Извещатель ручной	ИПР-513	8
4	Блок речевого оповещения	БРО Орфей исп.2	2
5	Акустический модуль	АМ Орфей	17
6	Оповещатель световой	Блик	5
7	Оповещатель световой	ПКИ-1	2
8	Устройство оконечное объектовое	Тандем 2М	1

Сигнал круглосуточного мониторинга о состоянии объекта выведен в ПЧ №60 ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области». В результате проверки работоспособности, средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: **автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре работает в дежурном режиме, сигнал на ЕСС-01 проходит, неисправностей не выявлено.**

заведующий Скиртач Т.В. _____

председатель Боровского РО ВДПО Шахов С.С. _____

инженер Боровского РО: Слободяник М.А. _____

