



Калужское городское отделение Калужского
областного отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»

248010, г. Калуга, ул. Пухова д.38 тел: 8(4842) 279-701
E-mail: vdpo@kaluga.ru; www.vdpokaluga.ru

АКТ № 04/49ПР/17

О перекатке пожарных рукавов

Основание для проведения работ: Заявление заказчика, п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. «Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего пожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).»

Дата проведения работ: 08 августа 2017 года

Наименование объекта: МБДОУ «ЦРР - детский сад «Россиянка»

Место проведения работ (адрес): Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д.25.

Оборудование: ТЦ-12 станок для перекачки на новое ребро пожарных рукавов

Диаметр рукава	Количество	Состояние
D 50	6	удовлетворительное

Работниками ВДПО Калужской области проведена перекачка 6-ти пожарных рукавов полученных от МБДОУ «ЦРР - детский сад «Россиянка» в новую двойную скатку.

Результат работы: пожарные рукава находятся в рабочем состоянии.

Комиссия в составе:

ответственный по ППБ _____ /Н.Э. Понятовская/

инженер Боровского РО: _____ /М.А. Слободяник/

Результаты работ по перекачке подтверждаю.

председатель Боровского РО ВДПО Шахов С. _____

Акт действителен в течение 12 месяцев со дня проведения работ