

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №22 «Лучик»

238314, Гурьевский район, п.Матросово, ул.Центральная, 26, тел. 8(40151) 3-75-05,  
e-mail: matrosovoad@mail.ru ИНН 3917041846 КПП 391701001

Исх.№ 83  
«18» декабря 2017 года

Заместителю  
начальника МОНД и ПР  
Балтийского муниципального района,  
Светловского и Гурьевского городских округов  
Даценко А. А.

На Ваше представление № 760-2-12-51 от 29.11.2017 года сообщаем, что нарушения пунктов:

- п.61, п.63 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» - на момент проверки не предоставлены акты работоспособности на автоматическую установку пожарной сигнализации - устранено;
- Статья 54 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты»; п.61, п.63 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» - не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта - устранено;
- п.35 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме» - не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационных выходов изнутри без ключа – устранено.

В нарушениях пунктов:

- п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» - Лестничные клетки не оборудованы дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах;
- п.7.7 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» - Люки, ведущие на чердак, выполнены не в противопожарном исполнении.

Сообщаем, что данные нарушения не устранены в связи с отсутствием денежных средств, планируем устранить данные нарушения в первом квартале 2018 года.

Заведующий



Шубчинская В.В.