

Datum: 2017-10-11

Synpunkter eller förslag som du har:

Trygghetslarmet på Garvaregården i Kyrkhult har inte fungerat sedan 20/9 2017 och någon åtgärdsplan har inte presenterats. Avsaknaden av larm gör att både boende, personal och anhöriga känner stor otrygghet. Vilka åtgärder tänker kommunen vidta för att uppfylla fastställda krav på trygghetsboendet?

Svar:

Trygghetslarmet på Garvaregården är ett internt system som vid tidpunkten slutade att fungera. Kontakt togs med företaget och tekniker var ute. Man konstaterade att de delar som inte fungerade hade man inte längre några reservdelar till.

Kommunen är medveten om att internlarmet är gammalt och planerade att byta ut detta i samband med den ombyggnation som nu är igång.

För att säkra upp har larmgruppen satt in samma larm som används i hemtjänsten på halva Garvaregården. Ytterligare larm är beställda som ska säkra resterade lägenheter.

Situationen är olycklig men i avvaktan på att detta ska fungera är det extra tillsynsbesök insatta samt förstärkt bemanning nattetid.

Med vänlig hälsning
Ingela Colleen
Äldreomsorgschef