



## PRESTANDEDEKLARATION (DoP)

Enligt. EN 50575:2014+A1:2016

**5P06987-20-1059**

### Produkt

|  |   |
|--|---|
| Benämning                              | EXQ 3G1,5   |
| Produkttypens unika identifikationskod | 1059  |
| Batch nr                               | Se produktemballaget  |
| Avsedd användning/avsedda användningar | Elförsörjning i byggnader med intention att begränsa spridning av rök och brand |

| Tillverkare  | Tekniskt bedömningsorgan   |
|--|--|
| amo installationskabel AB<br>Kabelvägen 5<br>364 43 Alstermo<br>+46(0)481 50896<br>installation@amokabel.com | SP Technical Research Institute of Sweden<br>Nr. 0402<br>Enligt System 3<br>(bilaga V del 1.4 för CPR) |

### Angiven prestanda

| Egenskaper vid brand<br>I enlighet med : EN 50399 | Rökproduktion<br>I enlighet med : EN 50399 | Brinnande droppar<br>I enlighet med : EN 50399 | Andel sura gaser<br>I enlighet med : EN 60754-2 |
|---|--|--|---|
| <b>D<sub>ca</sub></b>                             | <b>s1</b>                                  | <b>d2</b>                                      | <b>a1</b>                                       |

### Klassifikation för egenskaper vid brand :

***D<sub>ca</sub>- s1, d2, a1***

*Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av tillverkaren .*

*Undertecknad på tillverkarens vägnar av :*

Michael Boman, teknisk chef

(Namn och position )

Alstermo, 2017-06-06

(Ort, datum )



(Signatur )