



Produktinformation

enligt förordning 327/2011 (ekodesignkrav på fläktar)

Produkt:	Boxfan 280-PM-L-0,75-3000
Max total verkningsgrad vid optimal driftspunkt	65,4%
Krav på minimivärde på verkningsgrad vid optimal driftspunkt	53,6%
Mätuppställning	D
Typ av verkningsgrad	Total
Effektivitetsgrad i optimal driftspunkt (N)	75,8
Minimivärde på effektivitetsgrad (N) vid optimal driftspunkt	64
Fläktens prestanda är uppmätt med frekvensomriktare.	
Frekvensomriktare måste installeras med fläkten.	
Märkuteffekt på motor (kW)	0,75
Flöde q (m ³ /s)	0,54
Total tryckökning p _f (Pa)	1 129
Varvtal (r/min)	3 300
Specifik koefficient	1,01
Tillverkningsår	2015
Tillverkare	Fläktgruppen i Växjö AB, Hjalmar Petris väg 39, 352 46 Växjö, Sverige, org.nr: 556451-0930
Återanvändning	Information om återanvändning och omhändertagande av uttjänta produkter återfinns i skötselinstruktionerna till fläkten.
Underhåll	Information om installation, användning och underhåll återfinns i skötselinstruktionerna till fläkten.