



Produktinformation

enligt förordning 327/2011 (ekodesignkrav på fläktar)

Produkt:	Boxfan 500-PM-L-1,5-1500
Max total verkningsgrad vid optimal driftspunkt	72,9%
Krav på minimivärde på verkningsgrad vid optimal driftspunkt	55,9%
Mätuppställning	D
Typ av verkningsgrad	Total
Effektivitetsgrad i optimal driftspunkt (N)	81,0
Minimivärde på effektivitetsgrad (N) vid optimal driftspunkt	64
Fläktens prestanda är uppmätt med frekvensomriktare.	
Frekvensomriktare måste installeras med fläkten.	
Märkuteffekt på motor (kW)	1,5
Flöde q (m ³ /s)	1,44
Total tryckökning p _r (Pa)	798
Varvtal (r/min)	1 545
Specifik koefficient	1,008
Tillverkningsår	2015
Tillverkare	Fläktgruppen i Växjö AB, Hjalmar Petris väg 39, 352 46 Växjö, Sverige, org.nr: 556451-0930
Återanvändning	Information om återanvändning och omhändertagande av uttjänta produkter återfinns i skötselinstruktionerna till fläkten.
Underhåll	Information om installation, användning och underhåll återfinns i skötselinstruktionerna till fläkten.