



## Produktinformation

enligt förordning 327/2011 (ekodesignkrav på fläktar)

Produkt:	Boxfan 400-PM-L-0,75-1500
Max total verkningsgrad vid optimal driftspunkt	70,6%
Krav på minimivärde på verkningsgrad vid optimal driftspunkt	52,1%
Mätupställning	D
Typ av verkningsgrad	Total
Effektivitetsgrad i optimal driftspunkt (N)	82,4
Minimivärde på effektivitetsgrad (N) vid optimal driftspunkt	64
Fläktens prestanda är uppmätt med frekvensomriktare.	
Frekvensomriktare måste installeras med fläkten.	
Märkuteffekt på motor (kW)	0,75
Flöde q (m <sup>3</sup> /s)	0,76
Total tryckökning p <sub>f</sub> (Pa)	620
Varvtal (r/min)	1 670
Specifik koefficient	1,006
Tillverkningsår	2015
Tillverkare	Fläktgruppen i Växjö AB, Hjalmar Petris väg 39, 352 46 Växjö, Sverige, org.nr: 556451-0930
Återanvändning	Information om återanvändning och omhändertagande av uttjänta produkter återfinns i byggvarudeklaration för fläkten.
Underhåll	Information om installation, användning och underhåll återfinns i skötselinstruktionerna till fläkten.