



Produktinformation

enligt förordning 327/2011 (ekodesignkrav på fläktar)

Produkt: Boxfan 500-PM-L-2,2-1800

Max total verkningsgrad vid optimal driftspunkt 72,9%

Krav på minimivärde på verkningsgrad vid optimal driftspunkt 56,5%

Mätupställning D

Typ av verkningsgrad Total

Effektivitetsgrad i optimal driftspunkt (N) 80,4

Minimivärde på effektivitetsgrad (N) vid optimal driftspunkt 64

Fläktens prestanda är uppmätt med frekvensomriktare.

Frekvensomriktare måste installeras med fläkten.

Märkuteffekt på motor (kW) 2,2

Flöde q (m³/s) 1,55

Total tryckökning p_f (Pa) 840

Varvtal (r/min) 1 600

Specifik koefficient 1,008

Tillverkningsår 2015

Tillverkare Fläktgruppen i Växjö AB, Hjalmar Petris väg 39, 352 46 Växjö, Sverige, org.nr: 556451-0930

Återanvändning Information om återanvändning och omhändertagande av uttjänta produkter återfinns i byggvarudeklaration för fläkten.

Underhåll Information om installation, användning och underhåll återfinns i skötselinstruktionerna till fläkten.