

Produktinformation

enligt förordning 327/2011 (ekodesignkrav på fläktar)

Produkt:	RoofStar 280-PM-L-0,55-1800
Max total verkningsgrad vid optimal driftspunkt	53,8%
Krav på minimivärde på verkningsgrad vid optimal driftspunkt	44,6%
Mätuppställning	C
Typ av verkningsgrad	Statisk
Effektivitetsgrad i optimal driftspunkt (N)	71,2
Minimivärde på effektivitetsgrad (N) vid optimal driftspunkt	62
Fläktens prestanda är uppmätt med frekvensomriktare.	
Frekvensomriktare måste installeras med fläkten.	
Märkuteffekt på motor (kW)	0,55
Flöde q (m ³ /s)	0,322
Total tryckökning p _{fs} (Pa)	326
Varvtal (r/min)	1980
Specifik koefficient	1
Tillverkningsår	2015
Tillverkare	Fläktgruppen i Växjö AB, Hjalmar Petris väg 39, 352 46 Växjö, Sverige, org.nr: 556451-0930
Återanvändning	Information om återanvändning och omhändertagande av uttjänta produkter återfinns i skötselinstruktionerna till fläkten.
Underhåll	Information om installation, användning och underhåll återfinns i skötselinstruktionerna till fläkten.

