Nätprover 1/1-30/6 2018 Lönsboda vattenverk
Resultat från provtagning, Eurofins Environment AB.

	Datum	Ant mikr 22 3d	Antal långsamv	Kolif.	Turb	Färg	Kond	pH	Fe	Mn	Trikloreten
Gränsvärde för anmärkning		100	5000	påvisad	1,5	30	250	<7,5 >9,0	0,200	0,050	0,010
Min		<1	38	<1	0,10	5,2	31	8,4	0,0055	0,0057	<0,001
Max		75	107	<1	0,26	8,6	34	8,5	0,052	0,052	<0,001
Medel		38	73	<1	0,19	7,1	33	8,4	0,026	0,033	<0,001
	180116	<1	38	<1	0,10	5,2	31	8,4	0,0055	0,0057	<0,001
	180522	75	107	<1	0,26	8,6	34	8,4	0,052	0,052	<0,001
Omprov	180611				0,22	7,6	34	8,5	0,019	0,023	
Antal:	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2