Nätprover 1/1-30/6 2018

Resultat från provtagning, Eurofins Environment AB

	Datum	Ant mikr 22 3d	Antal långsamv	Kolif.	Turb	Färg	Kond	pH	Fe	Mn	Provtagningsplats	Anm
Gränsvärde för anmärkning		100	5000	påvisad	1,5	30	250	<7,5 >9,0	0,200	0,050		
Min		0	3	0	0,10	5	19	8,2	0,015	0,00005		
Max		126	830	0	0,28	13	28	8,5	0,052	0,064		
Medel		21	121	0	0,16	6,2	26	8,2	0,033	0,012		
	180130	1	8	0	0,10	5	25	8,3	0,015	0,0015	Killeberg	
	180313	0	25	0	0,15	5	26	8,2	0,015	0,0062		
	180619	26	45	0	0,28	13	26	8,5	0,018	0,064*		Omprov taget i juli.
	180213	11	29	0	0,11	5	28	8,3	0,052	0,0026	Hökön	
	180327	126	830	0	0,10	5,2	28	8,2	0,051	0,0012		
	180417	0	25	0							omprov	
	180522	0	6	0	0,10	5	28	8,2	0,042	0,0055		
	180619	0	3	0	0,27	5	19	8	0,037	0,00005	Visseltofta	
Antal:	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7		
Antal anm:	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
Blå: <												
Röd: tj. m. anm.												