Olofströms Vattenverk

		Fast pkt										Rörlig pkt											
	Datum	Ant mikr 22 3d	Antal långsamv	E-coli	Koliforma	Turb	Färg	Kond	pH	Fe	Mn	Ant mikr 22 3d	Antal långsamv	E-coli	Kolif.	Turb	Färg	Kond	pH	Fe	Mn	plats	Anm
Gränsvärde för anmärkning		100	5000	påvisad	påvisad	1,50	30	250	<7,5 >9,0	0,200	0,050	100	5000	påvisad	påvisad	1,50	30	250	<7,5 >9,0	0,200	0,050		
Min		<1	1	<1	<1	<0,10	<5	24,0	8,2	0,0038	0,00058	<1	<1	<1	<1	<0,10	<5	25	8,3	0,003	0,00013		
Max		<1	2	<1	<1	<0,10	<5	25,0	8,3	0,0087	0,00061	<1	65	<1	<1	0,15	5,1	31,0	8,4	0,021	0,00064		
Medel		<1	1,5	<1	<1	<0,10	<5	24,5	8,25	0,0063	0,00060	<1	<12	<1	<1	<0,11	<5	27,0	8,30	0,009	0,00040		
	2019-01-15	<1	2	<1	<1	<0,10	<5	24	8,2	0,0087	0,00058	<1	<1	<1	<1	0,10	<5	25	8,3	0,021	0,00037	Vilshultsvägen	
	2019-02-12											<1	3	<1	<1	0,15	<5	27	8,3	0,007	0,00059	Jämshögs Skola	
	2019-03-12											<1	1	<1	<1	<0,10	<5	31	8,3	0,003	0,00029	Brännaregården	
	2019-04-09											<1	65	<1	<1	0,10	5,1	28	8,3	0,02	0,00064	Vilboken	
	2019-05-07	<1	1	<1	<1	<0,10	<5	25	8,3	0,0038	0,00061	<1	<1	<1	<1	<0,10	<5	26	8,3	0,004	0,00013		
	2019-06-04											<1	<1	<1	<1	0,10	<5	25	8,4	0,0039	0,00039	Ekeryds kök	
Antal:	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Antal anm:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		