Nätprover 1/1-30/6 2020, Knislinge/Hanaskog
Resultat från provtagning, Eurofins Environment AB

	Datum	Antal odlingsbara bakterier	Antal långsamv bakterier	Koliforma bakterier	E-coli	Turbiditet	Färg	Konduktivitet	pH	Järn	Mangan	Provtagningsplats
Gränsvärde för anmärkning		100	5000	påvisad	påvisad	1,5	30	250	<6,5 >9,0	0,200	0,050	
	200204	<1	2	<1	<1	<0,10	<5	50	7,8	<0,001	0,000051	Föreningsgatan
	200317	<1	13	<1	<1	<0,10	<5	51	7,8	0,0021	0,000063	Hjalmars väg
	200414	<1	1	<1	<1	<0,10	<5	50	7,8	0,0015	0,00015	Hanaskogs matsal
	200623	<1	4	<1	<1	<0,10	<5	50	7,6	<0,001	0,00015	Rörlig punkt
Antal:		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Antal anm:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Röd: tjänligt m. anmärkning												