Nätprover 1/-30/6 2020, Broby
Resultat från provtagning, Eurofins Environment AB

	Datum	Ant odlingsbara	Antal långsamv	Koliforma	E-coli	Turb	Färg	Kond	pH	Fe	Mn	Provtagningsplats
Gränsvärde för anmärkning		100	5000	Påvisad	Påvisad	1,5	30	250	<6,5 >9,0	0,200	0,050	
	200204	<1	8	<1	<1	0,21	<5	50	7,8	0,024	0,0020	Rörlig punkt
	200331	<1	105	<1	<1	<0,10	<5	51	8,0	<0,001	0,00023	Vattenkiosk
	200512	<1	25	<1	<1	<0,10	<5	50	7,7	<0,001	0,00011	Simhallen
	200526	<1	34	<1	<1	<0,10	<5	51	7,7	0,0025	0,00077	Kommunförrådet
Antal:		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Antal anm:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Röd: tjänligt m. anmärkning												