Nätprover 1/1-30/6 2020, Glimåkra vattenverk
Resultat från provtagning, Eurofins Environment AB

	Glimåkra Vattenverk											
	Datum	Antal odlingsbara	Antal långsamv	Koliforma	E-coli	Turbiditet	Färg	Konduktivitet	pH	Järn	Mangan	Provtagningsplats
Gränsvärde för anmärkning		100	5000	påvisad	påvisad	1,5	30	250	<6,5 >9,0	0,200	0,050	
	200204	3	21	1	<1	<0,10	7,8	39	8,4	0,012	0,0023	Rörlig punkt
	200207	1	4	<1	<1							Omprov
	200526	<1	1	<1	<1	0,23	10	38	8,2	0,069	0,0053	Idrottsplatsen
Antal:		3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	
Antal anm:		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	Röd: tj. m. anm.											