Nätprover Boalt, Hjärsås, Immeln, Kräbbleboda och Östanå 1/1-30/6 2020. Resultat från provtagning, Eurofins Environment AB

	Datum	Ant mikr 22 3d	Antal långsamv	Kolif.	E-coli	Turb	Färg	Kond	pH	Fe	Mn	Provtagningsplats	Anm
Gränsvärde för anmärkning		100	5000	påvisad	påvisad	1,5	30	250	<6,5 >9,0	0,200	0,050		
	200317	<1	<1	<1	<1	0,29	5,1	30	8,1	0,079	0,0048	**Boalt**	
	200609	<1	<1	<1	<1	0,19	<5	30	8,3	0,045	0,0020		
	200609	<1	7	<1	<1	0,15	5,1	30	8,2	0,048	0,0047		
	200303	<1	<1	<1	<1	<0,10	<5	35	7,8	0,0025	0,00017	**Hjärsås**	
	200526	11	92	<1	<1	0,17	5,5	34	7,7	0,054	0,0016		
	200303	1	23	<1	<1	0,11	<5	34	8,4	0,014	0,0017	**Immeln**	
	200303	6	48	<1	<1	<0,10	<5	35	8,3	0,0037	0,00073		
	200526	8	540	<1	<1	0,10	<5	33	8,3	0,0059	0,00050		
	200317	<1	5	<1	<1	<0,10	<5	32	7,6	0,0061	0,0012	**Kräbbeboda**	
	200526	1	4	<1	<1	<0,10	8,4	30	7,4	0,0019	0,00017		
	200317	<1	<1	<1	<1	0,10	<5	31	8,2	0,015	0,00066	**Östanå**	
	200623	162	510	<1	<1	0,22	<5	31	8	0,011	0,00019		
	200707	<1	21	<1	<1							Omprov	
Antal:		13	13	13	13	12	12	12	12	12	12		
Antal anm:		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Röd: tj. m. anm.													