Resultat av nätprovtagning, Drögsperyd, Nymölla och Valje/Edenryd 2020

	Bromölla Vattenverk									
	Datum	Ant mikr 3d	Antal långsamv	Kolif.	Turb	Färg	Kond	pH	Fe	Mn	Ammonium
Gränsvärde för anmärkning		100	5000	påvisad	1,5	30	250	<6,5 >9,0	0,200	0,050	0,50
Drögsperyd											
Skogsvaktarevägen	200212	<1	68	<1	0,11	<5	26	7,9	<0,001	0,00078	<0,01
Skogsvaktarevägen	200812	<1	5	<1	<0,10	<5	26	7,5	0,0011	0,00057	<0,01
Skogsvaktarevägen	200916	<1	5	<1	<0,10	<5	26	7,5	0,0043	0,0013	<0,01
Nymölla											
Ferehusvägen	200219	<1	6	<1	<0,10	<5	34	8,0	0,014	0,00031	<0,01
Massavägen	200219	8	9	<1	0,14	<5	34	8,0	0,031	0,00088	<0,01
Massavägen	200513	20	22	<1	0,11	5,5	34	8,0	0,029	0,0013	<0,01
Ferehusvägen	200819	1	4	<1	<0,10	<5	36	8,1	0,025	0,0024	<0,01
Massavägen	200819	14	27	<1	0,12	<5	34	8,2	0,029	0,00097	<0,01
Valje/Edenryd											
Bergsvägen	200212	1	5	<1	<0,10	<5	55	8,0	0,0086	0,0016	<0,01
Åkervägen	200212	<1	15	<1	<0,10	<5	55	7,9	0,0023	0,00071	<0,01
Östersjövägen	200212	29	126	<1	<0,10	<5	55	8,0	<0,001	0,00026	<0,01
Åkervägen	200812	<1	<1	<1	<0,10	<5	54	7,7	0,0072	0,0015	<0,01
Bergsvägen	200812	<1	2	<1	<0,10	<5	54	7,6	0,014	0,0020	<0,01
Antal:	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Antal anm:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0