

Resultat nätprovtagning, 2020

Gränsvärde anmärkning	Datum	Ant mikr 22 3d	Kolif.	E coli	Långsam växande	Turb	Färg	pH	Kond	Fe	Mn	Trikloreteten	Bekämpningsmedel	Ort
		100	Påvisad	Påvisad	5000	1,5	30	<6,5 >9,0	250	0,200	0,05	0,01	0,0001	
	200114	<1	<1	<1	<1	<0,1	8	8,3	34	0,0075	0,0039	0,0019		Lönsboda
	200505	<1	<1	<1	12	<0,1	8,1	8,4	34	0,0085	0,0056	<0,001		
	200630	<1	<1	<1	182	0,27	8,7	8,4	32	0,0074	0,0024	<0,001		
	200825	1	<1	<1	1	<0,1	5,5	8,4	34	0,012	0,0082	<0,001		
	201103	<1	<1	<1	<1	0,21	9,8	8,5	37	0,0091	0,0055	<0,001		
	200128	3	<1	<1	6	<0,10	5,2	8,2	26	0,059	0,047			Killeberg
	200310	<1	<1	<1	6	0,18	<5	8,3	26	0,0044	0,0021			
	200602	1	<1	<1	2	0,26	<5	8,2	25	0,0064	0,011			
	200908	<1	<1	<1	38	0,20	5,7	8,3	26	0,016	0,026			
	201201	<1	<1	<1	5	<0,10	<5	8,3	26	0,015	0,0062			
	200211	2	<1	<1	21	0,11	7,7	8,3	27	0,069	0,0016			Hökön
	200324	1	<1	<1	8	<0,10	7,0	8,1	27	0,037	0,0024			
	200602	<1	<1	<1	2	0,12	<5	8,2	27	0,046	0,0069			
	200825	<1	<1	<1	13	0,11	6,3	8,1	27	0,053	0,0066			
	201201	<1	<1	<1	1	<0,10	<5	8,1	27	0,041	0,0012			
	200306	1	<1	<1	8	0,47	<5	7,9	19	0,054	0,0016		<0,00001	Visseltofta
	200630	1	<1	<1	11	0,44	<5	7,9	19	0,041	0,00018		<0,00001	
	200908	3	<1	<1	9	0,35	<5	7,9	20	0,034	0,00011		<0,00001	
	201006	<1	<1	<1	15	0,13	<5	7,9	19	0,024	0,00033		<0,00001	
	201201	<1	<1	<1	<1	0,13	<5			0,015	<0,000050		<0,00001	