Sibbhult vattenverk Nätprover, 2020
Resultat från provtagning, Eurofins Environment AB

Sibbhult												
	Datum	Antal Odlingsbara	Antal långsamv	Koliforma	E-coli	Turbiditet	Färg	Konduktivitet	pH	Järn	Mangan	Provtagnings plats
Gränsvärde för anmärkning		100	5000	påvisad	påvisad	1,5	30	250	<6,5 >9,0	0,200	0,050	
	200303	<1	1	<1	<1	0,13	5,1	39	8,4	0,073	0,054	Sporthallen
	200512	<1	12	<1	<1	<0,10	5,2	31	8,3	0,0019	0,0017	Vattenkiosk
	200707	<1	3	<1	<1	<0,10	<5	31	8,3	0,016	0,0020	Ringgatan
	201027	<1	6	<1	<1	0,53	14	33	8,2	0,28	0,0050	Rörlig punkt
	201027	1	4	<1	<1	0,35	9,7	32	8,4	0,15	0,0042	Ringgatan
Antal:		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Antal anm:		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Röd: tjänligt m. anmärkning												