Resultat av nätprovtagning, Bromölla vattenverk 1/1 – 30/6 2021

	Bromölla Vattenverk										
	Datum	Odlingsbara Mikro-organismer	Långsam-växande bakterier	Koliforma bakterier	Turb	Färg	Kond	pH	Järn	Mangan	Ammonium
Gränsvärde för anmärkning		100	5000	påvisad	1,5	30	250	<6,5 >9,0	0,200	0,050	0,50
Himmelriksvägen	210203	5	10	<1	<0,10	<5	44	8,0	0,0026	<0,000050	<0,01
Allarpsvägen	210203	<1	6	<1	<0,10	<5	44	8,0	0,019	0,0029	<0,01
Gualöv skola	210203	4	19	<1	0,11	<5	44	7,9	0,013	0,00093	<0,01
Axeltorpsvägen	210217	<1	<1	<1	<0,10	<5	43	7,7	0,0093	0,00020	<0,01
Västanå skola	210217	<1	<1	<1	0,14	<5	44	7,6	0,091	0,015	<0,01
Håkanrydsvägen	210310	<1	<1	<1	<0,10	<5	44	7,9	0,0066	0,00030	<0,01
Bromölla vattenkiosk	210310	13	189	<1	0,12	<5	43	8,0	0,0082	0,00030	<0,01
Hagstads byväg	210414	<1	2	<1	<0,10	<5	46	7,8	0,033	0,00070	<0,01
Himmelriksvägen	210414	<1	5	<1	<0,10	<5	45	7,8	0,0024	0,000055	<0,01
Gualöv skola	210602	<1	7	<1	<0,10	<5	44	7,8	0,0040	0,00039	<0,01
Axeltorpsvägen	210609	<1	<1	<1	<0,10	<5	44	7,9	0,0095	0,00029	<0,01
Antal:	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Antal anm.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0