Resultat av nätprovtagning, Maglaröd vattenverk 1/1-30/6 2021

	Maglaröd Vattenverk										
		Fast punkt									
	Datum	Odlingsbara Mikro-organsimer	Långsam-växande bakterier	Koliforma bakterier	Presumtiva Clostridium perfringens	Turbiditet	Färg	Kond	pH	Järn	Mangan
Gränsvärde för anmärkning		100	5000	påvisad	påvisad	1,5	30	250	<6,5 >9,0	0,200	0,050
Rörlig punkt	210119	<1	<1	<1	<1	<0,10	5,3	26	8,1	0,011	0,0014
Parkskolan	210216	<1	6	<1	<1	0,14	9,5	26	8,2	0,046	0,0026
Statoil	210316	<1	19	<1	<1	<0,10	5,4	28	8,1	0,024	0,00088
Airtec	210427	<1	30	<1	<1	<0,10	6,1	27	8,2	0,020	0,0085
Rörlig punkt	210525	<1	1	<1	<1	<0,10	7,3	28	8,3	0,027	0,0013
Parkskolan	210608	<1	2	<1	<1	<0,10	<5	28	8,2	0,017	0,0014
Antal:	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Antal anm:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0