

## Сведения о размерах потерь электрической энергии в 2009 году

По итогам производственной деятельности за 2009 год потери электроэнергии по сетям ОАО «Ленэнерго» составили 3 273,8 млн.кВтч или 10,33% от отпуска электроэнергии в сеть, в том числе по Санкт-Петербургу потери составили величину 2 185,7 млн.кВтч или 10,8 %, и по Ленинградской области 1 088,1 млн.кВтч или 9,5%.

Сравнительные данные уровня нормативных потерь электроэнергии, утвержденных Минэнерго РФ на 2009 год и потерями электроэнергии, сложившихся по факту в 2009 году.

Производственные показатели	Норматив потерь, утвержденный Приказом Минэнерго РФ на 2009 год	Факт 2009 года
	млн.кВтч	млн.кВтч
г.Санкт-Петербург		
Отпуск в сеть	20 565,20	20 222,36
Потери электроэнергии	2 722,83	2 185,67
то же самое в %	13,24	10,81
Ленинградская область		
Отпуск в сеть	11 385,11	11 480,60
Потери электроэнергии	1 505,11	1 088,16
то же самое в %	13,22	9,48
ОАО "Ленэнерго"		
Отпуск в сеть	31 950,31	31 702,96
Потери электроэнергии	4 227,94	3 273,83
то же самое в %	13,23	10,33

Расчеты нормативных потерь электроэнергии по сетям ОАО «Ленэнерго» проведены в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям». (Приказ Минэнерго РФ № 52 от 1.09.2008 г. Об утверждении норматива потерь на 2009 год /Опубликовано в "Российской газете").

В 2009 году в соответствии с договором №07-492 от 01.01.2007г. с ОАО «Петербургская сбытовая компания» ОАО «Ленэнерго» осуществляло покупку электроэнергии в целях компенсации потерь в сетях ОАО «Ленэнерго» при ее передаче. Объем покупки электроэнергии в целях компенсации потерь в сетях за 2009 год составил 3 273,83 млн.кВт час.