

Основные показатели производственной деятельности ОАО «Ленэнерго»

по итогам 2010 года в разрезе по субъектам РФ

В 2010 году отпуск электроэнергии в сеть ОАО «Ленэнерго» составил 33 495,55 млн.кВтч, в том числе объем переданной электроэнергии по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии потребителям составил 29 094,7 млн.кВтч, и объем потерь электроэнергии при её передаче по сетям ОАО «Ленэнерго» составил 3 586,6 млн.кВтч или 10,71 % от отпуска в сеть.

№ п/п	Показатели	2010 год						
		Отпуск в сеть РСК	Объем отпущенной электроэнергии из сетей РСК потребителям услуг и смежным ТСО	"Котловой" полезный отпуск	Потери электроэнергии в сетях ОАО "Ленэнерго"		Величина потерь утвержденная Минэнерго России	
1	2	млн.кВтч	млн.кВтч	6	млн.кВтч	%	млн.кВтч	%
4	5	7	8	9	10			
1	ОАО "Ленэнерго"	33 495.55	29 908.94	29 094.70	3 586.61	10.71	3 766.78	11.28
1.1	ВН (110кВ)	29 902.82	7 918.46	7 885.50	674.42	2.26		
1.2.	СНІ (35кВ)	4 471.00	900.69	880.20	158.30	3.54		
1.3.	СНІІ (6-10кВ)	23 833.29	10 730.27	10 258.46	1 793.42	7.52		
1.4.	НН (0,4кВ)	11 319.98	10 359.52	10 070.54	960.46	8.48		
2	Санкт-Петербург	21 244.02	18 930.75	18 625.89	2 313.27	10.89	2 315.55	10.99
2.1.	ВН (110кВ)	18 547.33	3 295.92	3 287.14	418.63	2.26		
2.2.	СНІ (35кВ)	2 973.27	500.79	495.54	104.08	3.50		
2.3.	СНІІ (6-10кВ)	16 917.18	7 915.54	7 756.83	1 262.71	7.46		
2.4.	НН (0,4кВ)	7 746.36	7 218.51	7 086.37	527.85	6.81		
3	Ленинградская область	12 251.53	10 978.19	10 468.81	1 273.33	10.39	1 451.23	11.88
3.1.	ВН (110кВ)	11 355.49	4 622.55	4 598.35	255.79	2.25		
3.2.	СНІ (35кВ)	1 497.72	399.90	384.66	54.22	3.62		
3.3.	СНІІ (6-10кВ)	6 916.11	2 814.73	2 501.63	530.71	7.67		
3.4.	НН (0,4кВ)	3 573.62	3 141.01	2 984.17	432.60	12.11		

Нормативы технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям на 2010 год утверждены Приказом Минэнерго России № 382 от 26 августа 2009 года

- по городу Санкт-Петербург в объеме 2 315,55 млн.кВтч или 10,99% от отпуска в сеть,
- по Ленинградской области в объеме 1 451,23 млн.кВтч или 11,88% от отпуска в сеть.

Фактические затраты на покупку потерь электроэнергии в 2010 году составили 5 865,4 млн.рублей (без НДС), в том числе по Санкт-Петербургу 4 212,8 млн.рублей и по Ленинградской области 1 652,6 млн.рублей.

Данные о количестве недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений в сетях ОАО «Ленэнерго»

№ п/п	Наименование показателя	ед.измер.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого 2010 год
1	Количество технологических нарушений	шт.	662	703	1219	1292	3876
2	Объем недопоставленной электроэнергии	тыс.кВтч	379.61	802.87	362.27	487.738	2032.488