





KAUKOLÄMPÖHAARAN KAIVUUOHJE

1. Kaivuuajankohdasta sopiminen (Vaihe +358 9 829 01)
2. Tasaussoran korkojen tarkastus
3. Peittolupa



PUTKIKAIVANTO / TALOJOHTO

Kaukolämpöputket, vesi, viemäri ja sähkö samassa kaivannossa (pientalot)



PUTKIKAIVANTO / TALOJOHTO

Kaukolämpöputken ylösnousukulmat DN 25-80 (pientaloissa DN 25)

| DN | Du | A | B |
|----|-----|-----|-----|
| 25 | 125 | 150 | 275 |
| 40 | 140 | 150 | 290 |
| 50 | 160 | 200 | 310 |
| 80 | 200 | 200 | 350 |

