



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša  
i imovinsko – pravne poslove

KLASA: UP/I 612-07/19-03/26  
URBROJ: 2189/1-08/3-20-4  
Virovitica, 13. siječnja 2020. god.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko – pravne poslove Virovitičko – podravske županije, na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13 i 15/18), a povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica, Terenska jedinica Slatina, Industrijska 4, 33 520 Slatina, u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Rekonstrukcija niskonaponske mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Noskovačka Dubrava, nakon provedenog postupka donosi

### **RJEŠENJE**

1. Planirani zahvat - Rekonstrukcija niskonaponske mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Noskovačka Dubrava: na k.č.br. 870, 474 i 851 sve u k.o. Noskovci prihvatljiv je za ekološku mrežu.
2. Ovo rješenje donosi se na rok od četiri godine
3. Ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Virovitičko-podravske županije

### **Obrazloženje**

Ovaj Upravni odjel zaprimio je zahtjev HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica, Terenska jedinica Slatina za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: Rekonstrukcija niskonaponske mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Noskovačka Dubrava na k.č.br. 870, 474 i 851 u k.o. Noskovci. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata i priloženo Idejno rješenje (HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica, projektant Dario Pigler, mag. ing. el., od kolovoza 2019.)

Temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, ovaj Upravni odjel je 31. listopada 2019. godine zatražio prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-612-07/19-03/26 URBROJ: 2189/1-08/13-19-2). Dana 10. siječnja 2020. godine zaprimljeno je mišljenje Ministarstva (KLASA: 612-07/19-38/482, URBROJ: 517-20-2 od 9. siječnja 2020. godine) u kojem se navodi da se prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U provedbi postupka razmotren je predmetni zahtjev, priložena dokumentacija, podaci o ekološkoj mreži i mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike te je utvrđeno slijedeće.

Predmetnim zahvatom planirana je rekonstrukcija niskonaponske mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Noskovačka Dubrava na k.č.br. 870, 474 i 851 sve u k.o. Noskovci. Postojeća niskonaponska mreža u naselju Noskovačka Dubrava izvedena je na armiranobetonskim stupovima s izoliranim aluminijskim vodičima upletenim u samonosivi kabelski snop. Zbog

porasta opterećenja potrebno je izvršiti rekonstrukciju niskonaponske mreže, koja će rezultirati kvalitetnom isporukom električne energije potrošačima koji su na nju priključeni te omogućiti priključenje novih potrošača. Rekonstrukcija niskonaponske mreže bit će izvedena samonosivim kablskim snopom u koji su upleteni i vodiči koji će se koristiti za priključak javne rasvjete.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine” br. 80/19) planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže – područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000015 Srednji tok Drave i područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000015 Srednji tok Drave.

S obzirom na to da se radi o rekonstrukciji niskonaponske mreže te malom obuhvatu zahvata unutar naselja, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Navedeni zahvat također se nalazi i unutar regionalnog parka Mura – Drava. S obzirom da se predmetni zahvat nalazi unutar zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13, 15/18 i 14/19), za navedeni zahvat potrebno je ishoditi uvjete zaštite prirode kod nadležnog upravnog tijela u županiji.

Točka 1. Izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode.

Točka 2. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode.

Točka 3. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode.

Slobodeno plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 8. stavka 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” br. 115/16).

#### Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje neposredno ili putem pošte preporučeno ovom Upravnom odjelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50 kn po Tar. br. 3 stavak 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 8/17 i 37/17).



#### DOSTAVITI:

1. HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica, Terenska jedinica Slatina, Industrijska 4, 33 520 Slatina
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
3. Ured inspekcije zaštite prirode u Požegi, Trg Svetog Trojstva 20, p.p. 228, 34 000 Požega
4. Pismohran